

Dipartimento di Prevenzione
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)
Responsabile: dott. Giuseppe Barbieri

ASP Vibo Valentia
Protocollo Generale
N. 0004157 del 01/02/2019



Sindaco del Comune di RICADI
comunicadici@pec.it

Gestore dell'acquedotto
So.Ri.Cal. Spa
generale.soricalspa.it@pec.it

e p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute
Settore Area LEA – Ufficio Igiene degli Alimenti e bevande
88100 CATANZARO
veterinaria.salute@pac.regione.calabria.it


Oggetto: **comunicazione esito Analisi chimiche campionamento acqua destinata al consumo umano.**

Per i provvedimenti di competenza, in allegato, si trasmettono i risultati delle analisi effettuate su campione acqua prelevato in data 29.01.2019 (verbale: 10/19) dal personale ispettivo dell'ASP di Vibo Valentia presso il punto prelievo di:

Punto prelievo	Criticità rilevata
Uscita serbatoio "Masa"	Presenza di manganese superiore ai limiti consentiti ai sensi del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.

Per quanto sopra si prescrive di intervenire prontamente (entro le 24 h) per il ripristino dei valori secondo la normativa e di informare, stesso mezzo, questo Servizio delle azioni intraprese e delle analisi interne eseguite.

Il Dirigente Medico
dott. Fortunato Carnovale





ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Ufficio Accettazione Campioni

ARPACAL

Dipartimento di RC

PROTOCOLLO

N. 4490 del 30-01-19

Al Responsabile SIAN
A.S.P. – Vibo Valentia
Dipartimento di Prevenzione
Corso V. Emanuele III°
89900 – Vibo Valentia (VV)
Fax 0963-962461
PEC: ASPVIBOVALENTIA@PEC.IT
domenico.pitiito@asl8vv.it

*p.c. Vincenzo Bruni
Resp. Acc. DAP VV*

Oggetto: Comunicazione campioni non regolamentari

Si trasmette, in allegato, la comunicazione del laboratorio chimico n° 01/2019 del 30.01.2019 relativa al campione di acqua n. 949/RC/2019 prelevato da personale dell'ASP VV il 29.01.2019 nel comune di Ricadi .

Distinti saluti

Firma Racc

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Giovanna Belmusto

IL DIRIGENTE
(Dott. Marco F. Lombardo)

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal – Dipartimento di Reggio Calabria

Via Troncovito, snc – Gallico Superiore – 89135 Reggio Calabria – tel. fax 0965.372618

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

Rev. 3.0



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA

All'Ufficio Accettazione
Dipartimento Provinciale
Reggio Calabria
SEDE

OGGETTO: comunicazione campione non regolamentare N.C. n° 01/2019

Si comunica che il campione di acqua potabile prelevato nel Comune di Ricadi (VV) dal "SIAN - ASP VV - Dipartimento di Prevenzione" in data 29/01/2019 è risultato non regolamentare come di seguito indicato:

Numero Registro	Verbale prelievo n.	Parametri	Valore \pm Incertezza	Descrizione
949/RC/2019	10/19 del 29/01/2019	Manganese	73 \pm 14 μ g/l	Serbatoio Masa

Tanto si comunica per gli adempimenti consequenziali.

Seguirà Rapporto di Prova.

Reggio Calabria, 30/01/2019

Il Responsabile del Laboratorio
dr.ssa *Letteria Settineri*

