



REGIONE CALABRIA
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri - 89900 Vibo Valentia - Part. IVA n° 02866420793

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Direttore dott. Cesare Pasqua

Corso Vittorio Emanuele III - 0963962345- 0963962985

U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Responsabile dott. Giuseppe Paduano

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 14B 0884/p1 - 14C0884/p1

Comune prelievo Cassini Data prelievo 19/06/2014

Punto prelievo Favelloni - Piazza S. Filippo

Esame chimico - fisico ☒ di routine ☒ di verifica ☐

Esame microbiologico ☒ di routine ☒ di verifica ☐

Parametri indicatori parte C ☐


Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., risulta:

Conforme ☐

Non conforme ☒ per Presenza di coliformi a 37°C

data _____

il Dirigente Medico
dott. Fortunato Carnovale





DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 30/06/2014

RAPPORTO DI PROVA N° 14B 0884/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)		
Numero di registro:	0884		
Cliente:	ASP Vibo Valentia		
Prelevato da:	Lampasi A.		
Verbale di prelievo n.:	164/14		
Comune:	Cessaniti		
Punto di prelievo:	Favelloni-Piazza San Filippo		
Data prelievo	19.06.2014	Data ricevimento:	19.06.2014
Data inizio analisi:	19.06.2014	Data fine analisi:	25.06.2014
Segnalazione prot. via fax prot. N.25214 del 20/06/2014			

Note: Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza di *Aeromonas hydrophila/caviae* (115 UFC/100ml)

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	>200	0	UFC/100mL	APAT CNR IRSA 7010-C
Escherichia coli	0	0	UFC/100mL	Metodo UNICHIM 1185

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

Vibo Valentia, 23/06/2014

Rapporto di Prova N° 14C0884/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano		
Numero di registro:	0884		
Cliente:	ASP VV		
Prelevato da:	A. Lampasi		
Verbale di prelievo n.:	164/14		
Comune:	Cessaniti		
Punto di prelievo:	Favelloni - Piazza San Filippo		
Data prelievo	19/06/2014	Data ricevimento:	19/06/2014
Data inizio analisi:	19/06/2014	Data fine analisi:	20/06/2014

Note:

* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n° 164/14 del Reg. Int. ASPVV)

	Valore	Valore Limite D.Lgs. 31/2001	Unità di misura	Metodo
pH	7,2	$\geq 6,5$ e $\leq 9,5$	Unità pH	Potenziometrico APAT 2060
Conducibilità	679	2500	$\mu\text{S}/\text{cm } 20^\circ\text{C}$	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH_4^+)	<0,1	0,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitriti (NO_2^-)	<0,02	0,50	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero	Assente *	Valore consigliato 0,2 mg /L	mg/L	
Fluoruri (F^-)	0,57	1,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO_2^-)	<50	700	$\mu\text{g}/\text{L}$	ISS. CBB.037.REV00
Cloruri (Cl^-)	31	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO_3^-)	5	50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO_4^{2-})	50	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na^+)	33	200	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Potassio (K^+)	3		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg^{2+})	21		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca^{2+})	99		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ferro	<20	200	$\mu\text{g}/\text{L}$	ETA-AAS APAT 3160

Il Referente del Laboratorio
Dott. Francesco Gionfriddo



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Maria Diano

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.