



# COMUNE DI RICADI

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

PIAZZA MUNICIPIO - 89866 RICADI  
TEL.: 0963/663001 --- FAX: 0963/665800



-----  
UFFICIO DEL SINDACO

PROTOCOLLO N° 4081 DEL 30-03-2018

ALBO --  NOTIFICA --  ENTI

**ORDINANZA SINDACALE RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA DAL  
SERBATOIO BAGNERIA CHE ALIMENTA LA FRAZ. S.DOMENICA**

**----- R.G. N° 11 / 2018 -----**

## IL SINDACO

**RILEVATO** che con nota prot. n°601/I.P. del 29-03-2018, acquisita al protocollo di questo Ente in data 30-03-2018 con il n°4029, l'ASP di Vibo Valentia ha comunicato che, a seguito degli esiti sui campioni di acqua prelevati in data 27-03-2018 presso l'uscita del serbatoio Bagneria, è emerso la presenza di nitrati (67 mg/L) superiore ai limiti consentiti dal D.Lgs. n° 31/2001 e s.m.i.;

**CONSIDERATO**, alla luce degli esiti delle analisi condotte dalla predetta ASP, che per i valori riscontrati all'uscita del serbatoio Bagneria, l'acqua in erogazione è da considerarsi non idonea al consumo umano;

**RICHIAMATO** l' art. 2, comma 1 - lett. a) del Decreto Legislativo 02 febbraio 2001, n°31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

**RITENUTO** indispensabile, alla luce della succitata nota dell'ASP di Vibo Valentia, dover emanare adeguate misure atte a vietare l'uso dell'acqua erogata, per le anzidette finalità, erogata dal serbatoio Bagneria che alimenta la frazione S.Domenica, a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

### VISTI:

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n°267/2000 a tenore del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 10 del D. Lgs. N°31/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n°31/2001 e s.m.i.;

### ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, il **divieto** dell'utilizzo dell'acqua erogata dal serbatoio Bagneria che alimenta la frazione S.Domenica, in quanto la stessa **non è idonea** per: **uso alimentare, lavaggio e preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da**

*cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe, etc.). Può essere usata per: la pulizia della casa e del funzionamento degli impianti sanitari e per l'igiene della persona con esclusione sopra specificata.*

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on line e sul portale web del Comune di Ricadi e la notifica alla cittadinanza dalla frazione S.Domenica mediante affissione di copia presso le zone interessate, bacheche pubbliche e in altri luoghi pubblici;

La trasmissione della medesima ordinanza al Prefetto di Vibo Valentia, al Servizio Igiene Pubblica dell'ASP di Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, al Comando di Polizia Municipale - Sede ed al Gestore del sistema idrico comunale per gli adempimenti di competenza.

#### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**Dalla Residenza Municipale, li 30-03-2018**



**IL SINDACO**

*Avv. Giulia Russo*

**IL VICESINDACO**

*Avv. Patrizio Cuppari*