

Dipartimento di Prevenzione - Direttore ad interim: dott. Giuseppe Rodolico  
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN  
Responsabile: dott. Giuseppe Barbieri



Sig. Sindaco Comune di SAN COSTANTINO CALABRO

Gestore dell'acquedotto  
So.Ri.Cal. Spa  
[generale.soricalspa.it@pec.it](mailto:generale.soricalspa.it@pec.it)

p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie  
**Sanità Veterinaria, Area Sian**  
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione  
Cittadella Regionale viale Europa  
Località Germaneto - 88100 CATANZARO  
pec: [veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it](mailto:veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it)

Oggetto: Proposta di provvedimento, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA,  
in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano.

Premesso:

- che in data **26.05.2020** (verbale n. 06/2020 ) sono stati prelevati campioni di acqua destinata al consumo umano presso punti prelievo di codesto comune:
  - **Fontana pubblica viale Noto (ex Municipio).**
- che in data **10.06.2020** il laboratorio ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, con nota prot. 19296 del 10.06.2020 (allegata) ha comunicato l'esito **SFAVOREVOLE** delle analisi effettuate sui campioni di cui sopra per la presenza di:
  - **Ferro: 593 µg/l;**
  - **Nichel 21 µg/l.**

Visto il D. lgs. 31/2001 e s.m.i.

SI PROPONE CHE LA S. V. A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, in qualità di Autorità sanitaria locale, PROVVEDA CON URGENZA A LIMITARE L'USO DELL'ACQUA PER COME SOTTO SPECIFICATO, CONSENTENDONE TUTTAVIA GLI ALTRI USI, di tutta la parte della rete comunale della quale attinge il punto di campionamento sopra indicato, dando successiva comunicazione a questo servizio dei provvedimenti adottati e della data di adozione degli stessi

Il Sig. Sindaco ed il gestore sono tenuti ad informare adeguatamente i consumatori (D. lgs. 31/01, art. 10 comma 4 e s.m.i.).

Il Sig. Gestore è invitato a riferire tempestivamente a questo servizio in ordine a:

- cause determinanti la non conformità della qualità dell'acqua rilevata al controllo effettuato;
- verosimile durata temporale del superamento del valore di parametro da documentare tramite gli esiti di progressi controlli interni;
- interventi, previsti o posti in essere, finalizzate al ripristino della qualità dell'acqua e tempi previsti per tale ripristino;
- interventi posti in essere finalizzati all'informazione della popolazione.

Infine, a conclusione dei controlli interni e dell'eliminazione delle cause della non conformità, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Unità Operativa affinché siano eseguiti ulteriori controlli esterni. Questi ultimi sono necessari per la dichiarazione di potabilità dell'acqua da parte di questo Servizio (D. Lgs. 31/2001, art. 6 comma 5 bis).

Fermo restando quanto sopra detto, il Sindaco può revocare i provvedimenti cautelativi a difesa della salute pubblica emanati, dopo aver acquisito la conformità delle analisi effettuate in autocontrollo, effettuati da laboratori accreditati e dopo aver dato comunicazione a questo Servizio che provvederà in tempi celeri a effettuare i controlli esterni e dare la dichiarazione di potabilità come descritto al punto precedente.

Si rimane a disposizione per collaborare con le SS. LL attraverso eventuali interventi e/o suggerimenti tecnici volti alla soluzione della problematica in questione.

N.B. l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe, etc.). Può invece essere usata per la pulizia della casa e del funzionamento degli impianti sanitarie e per l'igiene della persona con l'esclusione sopra specificata.

**Il Dirigente Medico**  
**dott. Giuseppe Carnovale**



Pagina 2 di 2

## DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA

Prot.N.....

Al Responsabile SIAN  
ASP - Vibo Valentia  
Dipartimento di Prevenzione  
Corso V. Emanuele III  
89900 - Vibo Valentia (VV)  
Fax 0963 - 962461  
PEC: [ASPVIBOVALENTIA@PEC.IT](mailto:ASPVIBOVALENTIA@PEC.IT)  
[domenico.pititto@asl8vv.it](mailto:domenico.pititto@asl8vv.it)

e p.c. all'Ufficio Accettazione  
Dipartimento Provinciale  
Reggio Calabria

Oggetto: comunicazione campione non regolamentare N.° **Accettazione 3060/RC/2020**

Si comunica che il campione di acqua potabile prelevato nel Comune di San Costantino (VV) dal "SIAN - ASP Vibo Valentia" in data 26/05/2020 è risultato non regolamentare come di seguito indicato:


Numero di Registro	Verbale n.	Parametri	Valore	Incertezza	Punto di Campionamento
3060/RC/2020	06/2020 del 26/05/2020	Ferro	593 µg/l	± 119 µg/l	Viale noto ex Municipio
		Nichel	21 µg/l	± 4 µg/l	

Tanto si comunica per gli adempimenti consequenziali.  
Seguirà Rapporto di Prova.

Reggio Calabria, 10/06/2020

Il Ref. L  
Dr.ssa G. Marino

Il Responsabile  
Dr.ssa Giovanna Belmusto



Il ricevente  
(per accettazione)

\_\_\_\_\_