



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: dott. Cesare Pasqua

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N.

Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

C.so Vittorio Emanuele III °- 89900 Vibo Valentia Tel/Fax 0963.962345

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico n. 14B/1440/01 14C/1440/01

Comune prelievo RI LA DEL FIA Data prelievo 8.10.13

Punto prelievo MONTESORO VIA CICALIA

Esame chimico – fisico ☒ di routine ☒ di verifica ☐

Esame microbiologico ☒ di routine ☒ di verifica ☐

Parametri indicatori parte C ☐

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta:

CONFORME ☐

NON CONFORME ☒

PRESENZA DI FERRO SUPERIORE
A QUANTO CONSIGLIATO DAL D. LGS 31/2001

Data: 22.10.13

Il Dirigente Medico



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 09/10/2014

RAPPORTO DI PROVA N° 14B 1440/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)		
Numero di registro:	1440		
Cliente:	ASP Vibo Valentia		
Prelevato da:	Lampasi A.		
Verbale di prelievo n.:	269/14		
Comune:	Filadelfia		
Punto di prelievo:	Montesoro-Via Cicala		
Data prelievo	08.10.2014	Data ricevimento:	08.10.2014
Data inizio analisi:	08.10.2014	Data fine analisi:	09.10.2014
Note:			

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	0	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012
<i>Escherichia coli</i>	0	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

Vibo Valentia, 09/10/2014

Rapporto di Prova N° 14C1440/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano		
Numero di registro:	1440		
Cliente:	ASP VV		
Prelevato da:	A. Lampasi		
Verbale di prelievo n.:	269/14		
Comune:	Filadelfia		
Punto di prelievo:	Via Cicala		
Data prelievo	08/10/2014	Data ricevimento:	08/10/2014
Data inizio analisi:	08/10/2014	Data fine analisi:	09/10/2014

Note:

* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n° 269/14 del Reg. Int. ASPVV)

	Valore	Valore Limite D.Lgs. 31/2001	Unità di misura	Metodo
pH	6,7	$\geq 6,5$ e $\leq 9,5$	Unità pH	Potenzimetrico APAT 2060
Conducibilità	85	2500	$\mu\text{S}/\text{cm } 20^\circ\text{C}$	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	0,8	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH_4^+)	<0,1	0,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitriti (NO_2^-)	<0,02	0,50	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero	Tracce *	Valore consigliato 0,2 mg /L	mg/L	
Fluoruri (F^-)	0,14	1,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO_2^-)	<50	700	$\mu\text{g}/\text{L}$	ISS. CBB.037.REV00
Cloruri (Cl^-)	14	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO_3^-)	1	50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO_4^{2-})	4	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na^+)	10	200	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Potassio (K^+)	1		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg^{2+})	4		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca^{2+})	7		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ferro	308	200	$\mu\text{g}/\text{L}$	ETA-AAS APAT 3160

Il Referente del Laboratorio
Dott. Francesco Giannfriddo



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Maria Diano

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio ARPACAL, esso non può essere prodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono analizzati dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

Zona Industriale - Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
e-mail: chimico.vv@arpacal.it