

Regione Calabria

Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

Prot. n. 735/IP
del 06.04.2017

Sindaco del Comune di **ACQUARO**
sindacodiacquaro@smepec.it

p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sanità Veterinaria, Area Sian

U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Cittadella Regionale viale Europa
Località Germaneto - 88100 CATANZARO
pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it



Oggetto: campionamenti acque destinate al consumo umano – Riferimento a nota prot. n. 731/IP del 05.04.2017 – pec prot. n. 0010370 del 05.04.2017 - **Integrazione.**


In data odierna L’A.R.P.A.Cal. - Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia, con nota prot. n. 15021 del 06.04.2017 (allegata), ad integrazione della precedente nota prot. n. 14758 del 05.04.2017, ha comunicato i seguenti ulteriori dati:

Punto prelievo	Criticità rilevata
Uscita serbatoio Limpidi	Presenza di 32 entorococchi intestinali
Uscita serbatoio Piani (Marzano)	Presenza di 5 entorococchi intestinali

Quanto sopra al fine dell’integrazione alla relativa ordinanza emanata.

Si rimane in attesa di Vs. comunicazione

Il Dirigente Medico
dott. Giuseppe Carnovale





Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Vibo Valentia, 06/04/2017

A.S.P. VV

Dipartimento di Prevenzione

U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-SIAN

Vibo Valentia

FAX 0963 96 26 62



Oggetto: Nota n° 14758 del 05/04/2017 - Integrazione

Con riferimento alla comunicazione effettuata in data 05/04/2017 riguardante i campioni prelevati nel Comune di Acquaro, si comunica che, a seguito del completamento delle analisi, è stata rilevata anche la presenza di Enterococchi intestinali per come di seguito indicato:

Numero Verbale	N° Accett.	Comune	Punto di Prelievo	Coliformi a 37°C (MPN/100mL)	Escherichia coli (MPN/100mL)	Enterococchi intestinali (UFC/100ml)
45/17-PG del 04/04/2017	0159	Acquaro	Uscita Serbatoio Piani (Marzano)	29	0	5
	0160		Uscita Serbatoio Limpidi	78	3	32

Seguirà certificazione analitica.
Distinti saluti.

D'Ordine
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Angela M. Diano

C.T.P. Dott.ssa Angela M. Diano