

Dipartimento di Prevenzione  
Direttore: dott. Cesare Pasqua

ASP Vibo Valentia  
Protocollo Generale  
N. 0027730 del 18/09/2018



Sindaco del Comune di **RICADI**  
[comunicaricadi@pec.it](mailto:comunicaricadi@pec.it)

Gestore SO. RI. Cal.  
Viale Europa, 35 – Catanzaro  
[generale.soricaspa.it@pec.it](mailto:generale.soricaspa.it@pec.it)

p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie  
**Sanità Veterinaria, Area Sian**  
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione  
Cittadella Regionale viale Europa  
Località Germaneto - 88100 CATANZARO  
pec: [veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it](mailto:veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it)

Oggetto: Proposta di provvedimento, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA,  
in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano.

Premesso:

- che in data **17.09.2018** (verbale n. 211/18 ) sono stati prelevati campioni di acqua destinata al consumo umano presso punti prelievi (uscite serbatoi): **Santa Domenica – Santa Maria e Masa** di codesto comune:
- che in data **18.09.2018** il laboratorio ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia, con nota prot. 38164 del **17.09.2018** (allegata) ha comunicato a questo Servizio l'esito **SFAVOREVOLE** delle analisi effettuate sui campioni di cui sopra per la presenza di: **NITRITI**
  - uscita serbatoio **Santa Domenica** (valore rilevato **0,69 mg/L**);
  - uscita serbatoio **Santa Maria** (valore rilevato **0,67 mg/L**);
  - uscita serbatoio **Masa** (valore rilevato **0,74 mg/L**);

Visto il D. lgs. 31/2001 e s.m.i.

SI PROPONE CHE LA S. V. A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, in qualità di Autorità sanitaria locale, PROVVEDA CON URGENZA A LIMITARE L'USO DELL'ACQUA PER COME SOTTO SPECIFICATO, CONSENTENDONE TUTTAVIA GLI ALTRI USI, di tutta la parte della rete comunale della quale attinge il punto di campionamento sopra indicato, dando successiva comunicazione a questo servizio dei provvedimenti adottati e della data di adozione degli stessi

Pagina 1 di 2

Il Sig. Sindaco ed il gestore sono tenuti ad informare adeguatamente i consumatori (D. lgs. 31/01, art. 10 comma 4 e s.m.i.).

Il Sig. Gestore è invitato a riferire tempestivamente a questo servizio in ordine a:

- cause determinanti la non conformità della qualità dell'acqua rilevata al controllo effettuato;
- verosimile durata temporale del superamento del valore di parametro da documentare tramite gli esiti di pregressi controlli interni;
- interventi, previsti o posti in essere, finalizzate al ripristino della qualità dell'acqua e tempi previsti per tale ripristino;
- interventi posti in essere finalizzati all'informazione della popolazione.


Infine, a conclusione dei controlli interni e dell'eliminazione delle cause della non conformità, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Unità Operativa affinché siano eseguiti ulteriori controlli esterni. Questi ultimi sono necessari per la dichiarazione di potabilità dell'acqua da parte di questo Servizio (D. Lgs. 31/2001, art. 6 comma 5 bis).

Fermo restando quanto sopra detto, il Sindaco può revocare i provvedimenti cautelativi a difesa della salute pubblica emanati, dopo aver acquisito la conformità delle analisi effettuate in autocontrollo, effettuati da laboratori accreditati e dopo aver dato comunicazione a questo Servizio che provvederà in tempi celeri a effettuare i controlli esterni e dare la dichiarazione di potabilità come descritto al punto precedente.

Si rimane a disposizione per collaborare con le SS. LL attraverso eventuali interventi e/o suggerimenti tecnici volti alla soluzione della problematica in questione.

N.B. l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe, etc.). Può invece essere usata per la pulizia della casa e del funzionamento degli impianti sanitari e per l'igiene della persona con l'esclusione sopra specificata.

Il Dirigente Medico  
Giuseppe Carnovale





# ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

## DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA AREA LABORATORISTICA

ARPACAL  
Dipartimento Provinciale per la  
Protezione dell'Ambiente della Calabria  
Dipartimento di Vibo Valentia  
38164 Data 17/9/18

Al Dipartimento di Prevenzione  
U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
A.S.P. Vibo Valentia  
**Fax 0963 962662**

**Oggetto: Comunicazione risultanze analisi chimiche di campione acqua potabile**

Con la presente nota si comunica per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi chimiche eseguite nei seguenti campioni:

Comune di : **RICADI**

Parametri non conformi ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.:

**N° reg. acc. 505 - Luogo di prelievo: USCITA Serbatoio Santa Maria**  
Verbale prelievo 211/18 del 17/09/2018

**Nitriti: 0,67 mg/L**

**N° reg. acc. 506 - Luogo di prelievo: USCITA Serbatoio MASA**  
Verbale prelievo 211/18 del 17/09/2018

**Nitriti: 0,74 mg/L**

**N° reg. acc. 507 - Luogo di prelievo: USCITA Serbatoio Santa Domenica**  
Verbale prelievo 211/18 del 17/09/2018

**Nitriti: 0,69 mg/L**

ASP Vibo Valentia  
Protocollo Generale  
N. 0027610 del 18/09/2018



Il R.P.A.  
Coll.Tecn.Prof.Senior - Chimico  
(Dott. Francesco Gianfriddo)



F.to  
Il Direttore del Dipartimento  
(dott. Clemente Migliorino)

*Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

Arpacal- Dipartimento di Vibo Valentia  
Zona Industriale aeroporto - 89900 Vibo Valentia - (tel. 0963 567367 fax 0963 567552)  
P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)