



- NUMERAZIONE LOCALI ESTERNI**
- 1_ Locale gruppo elettrogeno funzionante;
 - 2_ Locale punto di consegna MT ENEL;
 - 3_ Locale gruppo elettrogeno non funzionante;
 - 4_ Pozzo per acqua antincendio;
 - 5_ Locali centrale termica e cabina di trasformazione;
 - 6_ Depuratore;
 - 7_ Casa custode;
 - 8_ Prefabbricati cartelle cliniche;
 - 9_ Locale gas medicali;
 - 10_ Serbatoio ossigeno (3000 lt);
 - 11_ Locale by pass idraulico;
 - 12_ Locale disponibile per gruppi di pressurizzazione;
 - 13_ Vasca interrata per riserva idrica antincendio;
 - 14/15_ Luoghi di raccolta;
 - 16_ Centro di gestione delle emergenze;

REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia



PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL
 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SERRA SAN BRUNO
 ai fini dell'ottenimento del parere di conformità dei vigili del fuoco

STATO FUTURO

AREE ESTERNE

PLANIMETRIA GENERALE

Ing. Nicola Buoncristiano

TAV A0	DATA	SCALA 1:100
------------------	------	----------------