

Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua  
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN  
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

Prot. n. 1200/IP

Del 31.05/2016

ASP DI VIBO VALENTIA  
Protocollo n° 0016706 del 31/05/2017



Sindaco del Comune di **SPADOLA**

p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie  
**Sanità Veterinaria, Area Sian**  
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione  
Cittadella Regionale viale Europa  
Località Germaneto - 88100 CATANZARO  
pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Proposta di provvedimento, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA,  
in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano.

Premesso:

- che in data **30.05.2017** (verbale n. 70/PG-17) sono stati prelevati campioni di acqua destinata al consumo umano  
presso i punti prelievo di codesto comune:
  - **\*abitazione privata a 100 mt da serbatoio località Corvo (\*per impossibilità di prelievo presso il serbatoio).**
- che in data **31.05.2017** il laboratorio ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia, con nota prot. n.22986 del 31.05.2017, ha comunicato a questo servizio l'esito **SFAVOREVOLE** delle analisi effettuate sui campioni di cui sopra per la presenza di:
  - **COLIFORMI A 37°C (valore rilevato: 21 MPN/100mL);**

Visto il D. lgs. 31/2001 e s.m.i.

SI PROPONE CHE LA S. V. A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, in qualità di Autorità sanitaria locale, PROVVEDA CON URGENZA A LIMITARE L'USO DELL'ACQUA PER COME SOTTO SPECIFICATO, CONSENTENDONE TUTTAVIA GLI ALTRI USI, di tutta la parte della rete comunale della quale attinge il punto di campionamento sopra indicato, dando successiva comunicazione a questo servizio dei provvedimenti adottati e della data di adozione degli stessi

Il Sig. Sindaco ed il gestore sono tenuti ad informare adeguatamente i consumatori (D. lgs. 31/01, art. 10 comma 4 e s.m.i.).

Il Sig. Gestore è invitato a riferire tempestivamente a questo servizio in ordine a:

- cause determinanti la non conformità della qualità dell'acqua rilevata al controllo effettuato;
- verosimile durata temporale del superamento del valore di parametro da documentare tramite gli esiti di pregressi controlli interni;
- interventi, previsti o posti in essere, finalizzate al ripristino della qualità dell'acqua e tempi previsti per tale ripristino;
- interventi posti in essere finalizzati all'informazione della popolazione.


Infine, a conclusione dei controlli interni e dell'eliminazione delle cause della non conformità, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Unità Operativa affinché siano eseguiti ulteriori controlli esterni. Questi ultimi sono necessari per la dichiarazione di potabilità dell'acqua da parte di questo Servizio (D. Lgs. 31/2001, art. 6 comma 5 bis).

Fermo restando quanto sopra detto, il Sindaco può revocare i provvedimenti cautelativi a difesa della salute pubblica emanati, dopo aver acquisito la conformità delle analisi effettuate in autocontrollo, effettuati da laboratori accreditati e dopo aver dato comunicazione a questo Servizio che provvederà in tempi celeri a effettuare i controlli esterni e dare la dichiarazione di potabilità come descritto al punto precedente.

Si rimane a disposizione per collaborare con le SS. LL attraverso eventuali interventi e/o suggerimenti tecnici volti alla soluzione della problematica in questione.

N.B. l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe, etc.). Può invece essere usata per la pulizia della casa e del funzionamento degli impianti sanitarie e per l'igiene della persona con l'esclusione sopra specificata.

Il Dirigente Medico  
dott. Giuseppe Carnovale





Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

**DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA**

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Vibo Valentia, 31/05/2017

A.S.P. VV

**ARPACAL**  
Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Calabria  
Dipartimento di Vibo Valentia  
Prot. N. 22186 Data 31/5/17

U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-SIAN

Vibo Valentia

FAX 0963 96 26 62

**Oggetto:** Segnalazione superamento limiti D.Lgs 31/2001 in campioni di acqua destinata al consumo umano

Con la presente nota si porta all'attenzione delle SS.LL., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi microbiologiche nei seguente campioni:

Numero Verbale	N° Accett.	Comune	Punto di Prelievo	Coliformi a 37°C (MPN/100mL)	Escherichia coli (MPN/100mL)
----------------	------------	--------	-------------------	------------------------------	------------------------------

72/PG-17 del 30/05/2017	0470	Spadola	Abitazione mt 100 da Serbatoio loc. Corvo	21	0
-------------------------	------	---------	---	----	---

Seguirà certificazione analitica.  
Dati tutti esulati.



Responsabile del Dipartimento  
Dott.ssa Angelina M. Diano