



Regione Calabria

Dipartimento di Prevenzione
Direttore: dott. Cesare Pasqua

**Prot. n. 1336/IP
del 13.06.2018**



Sindaco del Comune di **FILADELFIA**

Gestore dell'acquedotto
So.Ri.Cal. Spa

p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sanità Veterinaria, Area Sian
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Cittadella Regionale viale Europa
Località Germaneto - 88100 CATANZARO
pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Proposta di provvedimento, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA,
in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano.

Premesso:

- che in data **04.06.2018** (verbale 98/18) sono stati prelevati campioni di acqua destinata al consumo umano presso punti prelievo di codesto comune:
 - **uscita serbatoio Montesoro.**
- che in data **12.06.2018** il laboratorio ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, con nota prot. 24694 del 11.06.2018 (allegata) ha comunicato l'esito **SFAVOREVOLE** delle analisi effettuate sui campioni di cui sopra per la presenza di:
 - **FERRO (valore rilevato n. 351 µg/l) superiore ai limiti consentiti**

Visto il D. lgs. 31/2001 e s.m.i.

SI PROPONE CHE LA S. V. A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, in qualità di Autorità sanitaria locale, PROVVEDA CON URGENZA A LIMITARE L'USO DELL'ACQUA PER COME SOTTO SPECIFICATO, CONSENTENDONE TUTTAVIA GLI ALTRI USI, di tutta la parte della rete comunale della quale attinge il punto di campionamento sopra indicato, dando successiva comunicazione a questo servizio dei provvedimenti adottati e della data di adozione degli stessi

Il Sig. Sindaco ed il gestore sono tenuti ad informare adeguatamente i consumatori (D. lgs. 31/01, art. 10 comma 4 e s.m.i.).

Il Sig. Gestore è invitato a riferire tempestivamente a questo servizio in ordine a:

- cause determinanti la non conformità della qualità dell'acqua rilevata al controllo effettuato;
- verosimile durata temporale del superamento del valore di parametro da documentare tramite gli esiti di pregressi controlli interni;
- interventi, previsti o posti in essere, finalizzate al ripristino della qualità dell'acqua e tempi previsti per tale ripristino;
- interventi posti in essere finalizzati all'informazione della popolazione.


Infine, a conclusione dei controlli interni e dell'eliminazione delle cause della non conformità, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Unità Operativa affinché siano eseguiti ulteriori controlli esterni. Questi ultimi sono necessari per la dichiarazione di potabilità dell'acqua da parte di questo Servizio (D. Lgs. 31/2001, art. 6 comma 5 bis).


Fermo restando quanto sopra detto, il Sindaco può revocare i provvedimenti cautelativi a difesa della salute pubblica emanati, dopo aver acquisito la conformità delle analisi effettuate in autocontrollo, effettuati da laboratori accreditati e dopo aver dato comunicazione a questo Servizio che provvederà in tempi celeri a effettuare i controlli esterni e dare la dichiarazione di potabilità come descritto al punto precedente.

Si rimane a disposizione per collaborare con le SS. LL attraverso eventuali interventi e/o suggerimenti tecnici volti alla soluzione della problematica in questione.

N.B. l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe, etc.). Può invece essere usata per la pulizia della casa e del funzionamento degli impianti sanitarie e per l'igiene della persona con l'esclusione sopra specificata.

Il Dirigente Medico
Fortunato Carnovale




 Prot. 24894 del 11/06/2018


ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA

Al Responsabile
dell'Ufficio Accettazione
DAP di Vibo Valentia
Vincenzo Bruni

e.p.o. all'Ufficio Accettazione
DAP RC

OGGETTO: comunicazione campione non regolamentare N.C. n° 32/18

Si comunica che il campione di acqua potabile prelevato nel Comune di Filadelfia (VV) dall' "ASP di Vibo Valentia" in data 04/06/2018 è risultato non regolamentare come di seguito indicato:

Numero Registro	Verbale prelievo n	Parametri	Concentrazione/ Valore	Descrizione
3932/RC/18 (N. Accettaz. VV 237)	98/18 del 04/06/2018	Ferro	351 µg/l	Uscita Serbatoio Montesoro

Tanto ci comunica per gli adempimenti consequenziali.

Seguirà Rapporto di Prova.

Reggio Calabria, 08/06/2018



Il Responsabile del Laboratorio
dr. ssa Letteria Settineri

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39.

Arpacal - Dipartimento di Reggio Calabria

Via Troncòvito, SNC - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria - Tel./fax 0965 372618

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

Rev. 3.0