SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA

REGIONE CALABRIA

Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

Prot. n. 1010/IP
Del 11.05.2017

ASP DI VIBO VALENTIA
Protocollo n° 0014064 del 11/05/2017
Titolo II
0 201700 140649

Sindaco del Comune di **Vibo Valentia**

Gestore dell'acquedotto
So.Ri.Cal. S.p.a.
pec: generale.soricalspa.it@pec.it

p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sanità Veterinaria, Area Sian
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Cittadella Regionale viale Europa
Località Germaneto - 88100 CATANZARO
pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Proposta di provvedimento, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano.

Premesso:

- che in data **11.05.2017**sono stati prelevati campioni di acqua destinata al consumo umano presso punti prelievo **(fontane pubbliche)** di codesto comune:
  - **Molo Bengasi.**
- che in data 11**.05.2017** il laboratorio ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia ha comunicato a questo servizio l'esito **SFAVOREVOLE** delle analisi effettuate sui campioni di cui sopra per la presenza di:
  - **torbidità 3,2 N.T.U.**

Visto il D. lgs. 31/2001 e s.m.i.

SI PROPONE CHE LA S. V. A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, in qualità di Autorità sanitaria locale, PROVVEDA CON URGENZA A LIMITARE L'USO DELL'ACQUA PER COME SOTTO SPECIFICATO, CONSENTENDONE TUTTAVIA GLI ALTRI USI, di tutta la parte della rete comunale della quale attinge il punto di campionamento sopra indicato, dando successiva comunicazione a questo servizio dei provvedimenti adottati e della data di adozione degli stessi

Il Sig. Sindaco ed il gestore sono tenuti ad informare adeguatamente i consumatori (D. lgs. 31/01, art. 10 comma 4 e s.m.i.).

Il Sig. Gestore è invitato a riferire tempestivamente a questo servizio in ordine a:

- cause determinanti la non conformità della qualità dell'acqua rilevata al controllo effettuato;
- verosimile durata temporale del superamento del valore di parametro da documentare tramite gli esiti di pregressi controlli interni;
- interventi, previsti o posti in essere, finalizzate al ripristino della qualità dell'acqua e tempi previsti per tale ripristino;
- interventi posti in essere finalizzati all'informazione della popolazione.

Infine, a conclusione dei controlli interni e dell'eliminazione delle cause della non conformità, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Unità Operativa affinché siano eseguiti ulteriori controlli esterni. Questi ultimi sono necessari per la dichiarazione di potabilità dell'acqua da parte di questo Servizio (D. Lgs. 31/2001, art. 6 comma 5 bis).

Fermo restando quanto sopra detto, il Sindaco può revocare i provvedimenti cautelativi a difesa della salute pubblica emanati,dopo aver acquisito la conformità delle analisi effettuate in autocontrollo, effettuati da laboratori accreditati e dopo aver dato comunicazione a questo Servizio che provvederà in tempi celeri a effettuare i controlli esterni e dare la dichiarazione di potabilità come descritto al punto precedente.

Si rimane a disposizione per collaborare con le SS. LL attraverso eventuali interventi e/o suggerimenti tecnici volti alla soluzione della problematica in questione.

N.B. l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe, etc.). Può invece essere usata per la pulizia della casa e del funzionamento degli impianti sanitarie e per l'igiene della persona con l'esclusione sopra specificata.

Il Dirigente Medico
dott. Giuseppe Carnovale

Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

A.R.P.A.CAL.
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
Dipartimento di Vibo Valentia
Prot. N. 14823 Data 11/5/17

Al Dipartimento di Prevenzione
U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
A.S.P. Vibo Valentia
Fax 0963 962662

Oggetto: Comunicazione risultanze analisi di campione acqua potabile

Con la presente nota si comunica per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi chimiche eseguite nel seguente campione:

Comune di : **VIBO VALENTIA - LOC. VIBO MARINA**
Luogo di prelievo: **MOLO BENGASI**
Verbale prelievo **69/17 del 11/05/2017**
Parametri non conformi ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.:

Torbidità : 3,2 N.T.U.

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Angela Maria Diano

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Zona Industriale Località Aeroporto – 89900 - Vibo Valentia – tel. 0963/567367 – fax 0963/567367-567286
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

LC11_ALV 0 31.12.12