



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: dott. Cesare Pasqua

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - S.I.A.N.

Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

C.so Vittorio Emanuele III n. 89900 Vibo Valentia Tel/Fax 0963.962345

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico n.

14B/1201/01-14C/1201/01

Comune prelievo

CESSANITI

Data prelievo

08.08.14

Punto prelievo

F.P. PIAZZA DEL POPOLO PANNAIONI

Esame chimico - fisico

di routine

di verifica

Esame microbiologico

di routine

di verifica

Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta:

CONFORME


NON CONFORME

Presenza di coliformi a 37°C

Data:

23.9.14

Il Dirigente Medico




Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 01/09/2014

RAPPORTO DI PROVA N° 14B 1201/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)		
Numero di registro:	1201		
Cliente:	ASP Vibo Valentia		
Prelevato da:	Lampasi A.		
Verbale di prelievo n.:	213/14		
Comune:	Cessaniti		
Punto di prelievo:	Pannaconi-Piazza del Popolo		
Data prelievo	28.08.2014	Data ricevimento:	28.08.2014
Data inizio analisi:	28.08.2014	Data fine analisi:	29.08.2014
Note:	Segnalazione prot.N. 34191 del 29.08.14		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	50	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012
<i>Escherichia coli</i>	0	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

Vibo Valentia, 01/09/2014

Rapporto di Prova N° 14C1201/01

Campione di: Acqua destinata al consumo umano
Numero di registro: 1201
Cliente: ASP VV
Prelevato da: A. Lampasi
Verbale di prelievo n.: 213/14
Comune: Cessaniti
Punto di prelievo: Pannaconi - Piazza del Popolo
Data prelievo: 28/08/2014 Data ricevimento: 28/08/2014
Data inizio analisi: 29/08/2014 Data fine analisi: 01/09/2014

Note: * Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n° 213/14 del Reg. Int. ASPVV)

	Valore	Valore Limite D.Lgs. 31/2001	Unità di misura	Metodo
pH	7,4	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	Potenziometrico APAT 2060
Conducibilità	672	2500	μS/cm 20°C	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	0,3	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH ₄ ⁺)	<0,1	0,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitriti (NO ₂)	<0,02	0,50	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero	Assente *	Valore consigliato 0,2 mg /L	mg/L	
Fluoruri (F)	0,74	1,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO ₂)	<50	700	μg/L	ISS. CBB.037.REV00
Cloruri (Cl)	27	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO ₃)	4	50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO ₄ ²⁻)	39	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na ⁺)	30	200	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Potassio (K ⁺)	1		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg ²⁺)	18		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca ²⁺)	97		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ferro	<20	200	μg/L	ETA-AAS APAT 3160

Il Referente del Laboratorio
Dott. Francesco Gionfriddo



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Maria Diano

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.