



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Tel. e fax 0963 962534

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 13 B 1533/02

Data prelievo 17 / 06 / 2013 Del _____

Comune prelievo SAN COSTANTINO

Punto prelievo RUBINETTO USCITA STAZIONE FERROVIA POMBALIBONAS

Esame chimico - fisico Di routine Di verifica

Esame microbiologico Di routine Di verifica

Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., risulta:

Potabile

Non Potabile per _____

DATA

01/07/2013

Il Responsabile
Dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO
SERVIZIO LABORATORIO BIONATURALISTICO

Data: 21/06/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13B1533/02

Campione di:	Potabilizzatore	
Numero di registro:	Entrata: 1534	Uscita: 1533
Cliente:	A.S.P. Soverato	
Prelevato da:	A.S.P. Soverato	
Verbale di prelievo n.:	2191-2192	
Comune:	S. Sostene	
Punto di prelievo:	Rubinetto acqua grezza in arrivo potabilizzatore Alaco-rubinetto uscita potabilizzatore	
Data prelievo:	17/06/2013	
Data ricevimento:	17/06/2013	
Note:		

REGIONE CALABRIA
A.S. N° 8 di Vibo Valentia
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data: 01 LUG 2013
Prot. n° 1143/11.P.

Parametri Microbiologici	Entrata	Unità di misura	Metodo
Coliformi totali	53	Ufc/100ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Coliformi fecali	40	Ufc/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Enterococchi fecali	Assenti	Ufc/100ml	ISO 7899-2:2003
Parametri Microbiologici	Uscita	Unità di misura	Metodo
Coliformi totali	Assenti	Ufc/100ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
Escherichia coli	Assente	Ufc/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Enterococchi fecali	Assenti	Ufc/100ml	ISO 7899-2:2003
Clostridium p. (spore comprese)	/	Ufc/100ml	Rapporto ISTISAN 07/05 ISS A 005 B
Conta batterica totale 37°C	8	Ufc/1ml	UNI EN ISO 6222:2001
Conta batterica totale 22°C	15	Ufc/1ml	UNI EN ISO 6222:2001

Pareri ed interpretazioni:

IL DIRETTORE OPERATIVO, per i parametri sopra citati, rientra nei limiti stabiliti dal D.legs. 31 del 2001 o S.M.I.
Intesa degli Alimenti e Nutrizione
DISTRETTO DI SOVERATO

28 GIU. 2013

PROT. N. 2363

IL DIRIGENTE
Dott. Annamaria Albano

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.