

*Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri*

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico Comunicazione Arpacal 24687 del 24.06.2016

Comune VIBO VALENTIA Data prelievo 24.06.2016

Punto prelievo VENA SUPERIORE: FONTANA PUBBLICA VIA EMILIA

Esame chimico – fisico di routine di verifica

Esame microbiologico di routine di verifica

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta:

NON CONFORME

PRESENZA DI FERRO SUPERIORE AI LIMITI CONSENTITI – D. LGS 31/2011 e s.m.i.

Data: **24.06.2016**


Il Dirigente Medico
dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO
SETTORE TECNICO
LABORATORIO CHIMICO

FORMAT BASE COMUNICAZIONI

Pag 1 di 1

Al Servizio Accettazione DAP VV

Oggetto: Comunicazione campioni acqua potabile

Con la presente nota si comunica alla S.V., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi chimiche eseguite nel seguente campione:

Comune di **Vibo Valentia**

Verbale prelievo n.203/2016 del reg. int. del 24/06-2016 (N° Reg. int. 2108 n. VV 691)

Luogo di prelievo: Vena Superiore di Vibo Valentia, via Emilia

Parametro **non conforme** ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.:

Ferro: 940 µg /L

Seguirà certificazione analitica completa.

Distinti saluti

Il Responsabile
Dott.ssa Domenica Kentrice

Catanzaro, 24 giugno 2016

Per Ricevuta:
