

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Tel. e fax 0963 962534**

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 167.32000 ANPAZAL VIBO VALENTIA

Comune prelievo LIBASI Data prelievo 22 / 10 / 2013

Punto prelievo f.p. PIZZAROLA - PIZZAROLA ASSUNTA - S. VINCENZO
S. MARIA PIZZAROLA - VILLA CORONATA - VILLA PIZZAROLA

Esame chimico - fisico Di routine Di verifica

Esame microbiologico Di routine Di verifica

Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., risulta:


Potabile

Non Potabile per ESCESSO COLIFORMI 37°C
PRESENZA DI ESCHERICHIA COLI

*OK
SC*

DATA
22/10/2013

Il Responsabile
Dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria
ARPACAL
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Vibo Valentia, 23/10/2013

ARPA CALABRIA
 Agenzia Regionale per la Protezione
 dell'Ambiente della Calabria
 Dipartimento di Vibo Valentia
 Prot. N. 32000, Data 23/10/13

A.S.P. VV

Dipartimento di Prevenzione
 Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica
 Area Distrettuale di Vibo Valentia

FAX 0963 96 25 34

Oggetto: Segnalazione di superamento dei limiti previsti dal D.Lgs 31/2001 in campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Comune di Limbadi (Rif. Vs. verbale N. 148 e N.149 del 22/10/2013).

Con la presente nota si porta all'attenzione delle SS.LL., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi microbiologiche nei seguenti campioni:

Comune	Punto di Prelievo	Coliformi a 37°C (MPN/100mL)	Escherichia coli (MPN/100mL)
Limbadi	Fraz. Caroni-F.P. Piazza Roma	94	0
	Fraz. Mandaradoni-F.P. Piazza Madonna della Neve	>200	2
	Fraz. Motta Filocastro-F.P. Suore Francescane	165	2
	Fraz. San Nicola-F.P. Piazza Chiesa	34	0
	F.P. Villa Comunale	32	0
	Uscita Pozzo Comunale "Riilli"	45	0

Seguirà certificazione analitica.

Distinti saluti.



Il Direttore del Dipartimento
 Dott.ssa Angela M. Diano

REGIONE CALABRIA
 A.S. N° 8 di Vibo Valentia
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data: 24 OTT. 2013
 Prot. n° 1623/I.P.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567367-567286

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it