



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: dott. Cesare Pasqua

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N.

Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

C.so Vittorio Emanuele III • 89900 Vibo Valentia Tel/Fax 0963.962345

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico

Comunicazione Arpacal 42491 del 26.11.2015	
--	--

Comune

VIBO VALENTIA

 Data prelievo

25.11.2015

Punto prelievo

VENA SUP.: FONTANA PUBBLICA PIAZZA CHIESA SAN NICOLA
--

ESAME MICROBIOLOGICO DI ROUTINE

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta:

***NON CONFORME**

MOTIVAZIONE: →

*PRESENZA DI FERRO SUPERIORE AI LIMITI DI LEGGE

Data: **26.11.2015**

Il Dirigente Medico
dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO



Al Dipartimento di Prevenzione
Ufficio d'Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Area Distrettuale di Vibo Valentia
Fax 0963 962662

Oggetto: Comunicazione risultanze analisi di campione acqua potabile

Con la presente nota si comunica per opportuna conoscenza o per gli eventuali adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi chimiche eseguite nel seguente campione:

Comune di : **VIBO VALENTIA - Fraz. Vena Superiore**

Luogo di prelievo: **F.P. Piazza Chiesa San Nicola**

Verbale prelievo **384/15 del 26/11/2015**

Parametri non conformi ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.:

Colore: >10 Hazen

Torbidità: 2,22 NTU

Ferro: 515 µg/L



Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Angela Maria Diano

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567367-567208

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it