



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N
Responsabile: dott. Giuseppe Barbieri

ASP Vibo Valentia
Protocollo Generale
N. 0036536 del 25/10/2019



Sindaco del Comune di **VIBO VALENTIA**
protocollocomunevibo@pec.it

Gestore dell'acquedotto
So.Ri.Cal. Spa
generale.soricalspa.it@pec.it

p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sanità Veterinaria, Area Sian
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Cittadella Regionale viale Europa
Località Germaneto - 88100 CATANZARO
pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Proposta di provvedimento di **REVOCA ORDINANZA SINDACALE**,
in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano.

Premesso:

- che in data **15.10.2019 (verbale n. 400/19)** sono stati prelevati campioni di acqua destinata al consumo umano presso punti prelievo (**serbatoi**) di codesto comune:
 - **uscita serbatoio Triparni fonte provenienza sorgente Cerantoni.**
- che in data **24.10.2019** il laboratorio ARPACAL, Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia, con nota prot. 50804 del 24.10.2019 (allegata) ha comunicato a questo servizio l'esito **FAVOREVOLE** delle analisi effettuate sui campioni di cui sopra.

Si propone la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 18 del 17.10.2019

Il Dirigente Medico U.O.C. SIAN
dott. Giuseppe Carnovale



ARPA CAL



Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

AREA LABORATORISTICA

MODULO 16 "TRASMISSIONE RAPPORTO DI PROVA"

MOD.16 -PG5.8.1/VV

Data di entrata in vigore:
11/11/2012

Rev. 0 del 05/11/2012

Pagina: 1 di 1

Pag. 1 di 1

Stampa stampata a rovescio:
A.R.P.A.CAL.
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria
Dipartimento di Vibo Valentia
Prot. N. 50804
Data 24/10/19

Al Responsabile del
Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione – S.I.A.N.
ASP di Vibo Valentia

Oggetto: trasmissione rapporto/i di prova relativo/i al/i campione/i n.ri 521 e 522

Con la presente si trasmette, per i proseguiti di competenza, la sottoelencata documentazione:

Rapporto di Prova N.R.	Laboratorio che ha eseguito l'analisi			Data chiusura sportello
521 Verb. n. 400/19 del 15/10/2019	CHI		BIO	23/10/2019
522 Verb. n. 400/19 del 15/10/2019			x	

Vibo Valentia 24/10/2019

Distinti saluti



F.TO

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Clemente Migliorino

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA AREA LABORATORISTICA

Data: 18/10/2019

RAPPORTO DI PROVA N° 19VV0521B/01

Pagina 1 di 1

Campione di	Acque destinate al consumo umano		
Numero di registro	0521		
Cliente/Indirizzo	ASP Vibo Valentia		
Prelevato da	G. Pugliese		
Verbale di prelievo n.	400/19 del 15/10/2019		
Comune	Vibo Valentia		
Punto di prelievo	Uscita Serbatoio Triparni		
Data prelievo	15/10/2019	Data di ricevimento	15/10/2019
Data inizio analisi	15/10/2019	Data fine analisi	18/10/2019
Note:			


ANALISI MICROBIOLOGICHE

Parametro	Valore ± Incertezza	Unità di misura	Metodo	Valore Limite D.Lgs.31/2001
Coliformi a 37°C	0	MPN/100mL	UNI EN ISO 9308-2:2014	0
<i>Escherichia coli</i>	0	MPN/100mL	UNI EN ISO 9308-2:2014	0
Enterococchi intestinali	0	UFC/100mL	UNI EN ISO 7899-2:2003	0
Conteggio colonie a 22°C	0	UFC/mL	UNI EN ISO 6222:2001	Senza variazioni anomale

Il R.P.A.
 Coll. Tecn. Prof. - Biologo
 Dott.ssa Angela Alia




IL RESPONSABILE
 Dott. Clemente Migliorino



Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente, né usato per scopi pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
 I valori di incertezza estesa (intervallo di fiducia per le analisi microbiologiche) contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura k=2
 I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
 I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
 I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39