

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE**

Tel. e fax 0963 962534

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 13C0543/01

Data prelievo 04 / 03 / 2013 Del 22/04/2013

Comune prelievo Vibo VA Valentia

Punto prelievo Uscita Serbatoio S. Amaltea

Esame chimico - fisico Di routine Di verifica

Esame microbiologico Di routine Di verifica

Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001e s.m., risulta:

Potabile

Non Potabile per _____

DATA

22/04/2013

Il Responsabile
Dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria

A.R.P.A.Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

**DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA**
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Data: 08/04/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13C0543/01

Campione di: acqua destinata al consumo umano
 Numero di registro: 543 (129 VV)
 Cliente: Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia
 Prelevato da: ASP. Vibo Valentia
 Verbale di prelievo n.: 49/13 del 04/03/2013
 Comune: Vibo Valentia
 Punto di prelievo: Uscita Serbatoio S. Andrea
 Data prelievo: 04/03/2013
 Data inizio analisi: 06/03/2013

REGIONE CALABRIA
 A.S. N° 8 di Vibo Valentia
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data: 22 APR. 2013
 Prot. n° 669/1.9.

CUA n. 10
 VIA FIG

Data ricevimento: 06/03/2013
 Data fine analisi: 08/04/2013

Note:

Parametro	Valore ± Incertezza	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Metalli pesanti				
Alluminio	< 0,1	200	µg/l	U.S EPA MET. 6020: 2007
Antimonio	< 0,05	5,0	µg/l	"
Arsenico	< 0,1	10	µg/l	"
Boro	0,006	1,0	mg/l	U.S EPA MET. 200.8: 1994
Cadmio	< 0,05	5,0	µg/l	U.S EPA MET. 6020: 2007
Cromo totale	< 0,5	50	µg/l	"
Ferro	11	200	µg/l	"
Manganese	1	50	µg/l	"
Piombo	< 0,1	10	µg/l	"
Mercurio	< 0,1	1,0	µg/l	"
Nichel	< 0,5	20	µg/l	"
Rame	< 0,0005	1,0	mg/l	"
Selenio	0,1	10	µg/l	"
Vanadio	1	50	µg/l	"
IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)				
Benzo(a)pirene	< 0,001	0,010	µg/l	APAT CNR IRSA 5080 Man. 29/2003 GC/MS
Somma delle concentrazioni di composti specifici: 1. 2. 3. 4.	< 0,001	0,10		"
1. Benzo(b)fluorantene	< 0,001	Nota 1	µg/l	"
2. Benzo(k)fluorante	< 0,001	"	µg/l	"
3. Indeno(1,2,3-c,d)pirene	< 0,001	"	µg/l	"
4. Benzo(g,h,i)perilene	< 0,001	"	µg/l	"
Antiparassitari				
Pentaclorobenzene	< 0,01	0,10	µg/l	U.S EPA MET. 3510C - 1996, 8270a - 2007
AlfaBHC	< 0,01	0,10	µg/l	"
Esaclorobenzene	< 0,01	0,10	µg/l	"
Atrazina	< 0,01	0,10	µg/l	"
Alaclor	< 0,01	0,10	µg/l	"
2,4' - DDE	< 0,01	0,10	µg/l	"
betaBHC	< 0,01	0,10	µg/l	"
gamma-Clordano	< 0,01	0,10	µg/l	"

Nota 1: valore non normato come singolo parametro



Regione Calabria
A.R.P.A.Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Data: 08/04/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13C0543/01

Parametro	Valore ± Incertezza	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
<i>continua</i> Antiparassitari				
alfa-Clordano	< 0,01	0,10	µg/l	U.S EPA MET. 3510C - 1996, 8270a - 2007
gammaBHC	< 0,01	0,10	µg/l	"
deltaBHC	< 0,01	0,10	µg/l	"
Eptaclor	< 0,01	0,030	µg/l	"
Aldrin	< 0,01	0,030	µg/l	"
Isodrin	< 0,01	0,10	µg/l	"
Eptacloroepossido	< 0,01	0,030	µg/l	"
EndosulfanI	< 0,01	0,10	µg/l	"
4,4'-DDE	< 0,01	0,10	µg/l	"
Dieldrin	< 0,01	0,030	µg/l	"
2,4' - DDD	< 0,01	0,10	µg/l	"
Endrin	< 0,01	0,10	µg/l	"
4,4'-DDD	< 0,01	0,10	µg/l	"
EndosulfanII	< 0,01	0,10	µg/l	"
2,4' - DDT	< 0,01	0,10	µg/l	"
4,4'-DDT	< 0,01	0,10	µg/l	"
Metossiclor	< 0,01	0,10	µg/l	"
Antiparassitari - Totale	< 0,01	0,50	µg/l	"

IL DIRIGENTE CHIMICO
(dott.ssa Sonia Serra)

IL RESPONSABILE
(dott.ssa Rosaria Chiappetta)

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura k=2

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

ARPACAL

MODULO 16 "TRASMISSIONE RAPPORTO DI PROVA"		MOD.16 -PG5.8.1/VV
Data di entrata in vigore: 05/11/2012	Rev. 0 del 05/11/2012	Pagina: 1 di 1

Pag. 1 di 1

A.R.P.A.C.A.L.
Agenzia Regionale per la Protezione
dell' Ambiente della Calabria
Dipartimento di Vibo Valentia
Prot. N. 12241 Data 19/4/13

Al Responsabile del
Dipartimento di Prevenzione
Ufficio di Igiene e Sanità pubblica
ASP di Vibo Valentia

Oggetto: trasmissione rapporto/i di prova relativo/i al/i campione/i N.R.

105-109-110-115-122-
128-129-130

Con la presente si trasmette, per i prosiegui di competenza, la sottoelencata documentazione:

Rapporto di Prova N.R.	Laboratorio che ha eseguito l'analisi			Data chiusura sportello
105-Verb. n. 41/13 del 21/02/2013	CHI	X	BIO	17/04/13
109-Verb. n. 45/13 del 26/02/2013	CHI	X	BIO	17/04/13
110-Verb. n. 46/13 del 26/02/2013	CHI	X	BIO	17/04/13
115-Verb. n. 13/A del 26/02/2013	CHI	X	BIO	17/04/13
122-Verb. n. 113/13 del 27/02/2013	CHI	X	BIO	17/04/13
128-129-Verb. n. 50/13 del 05/03/2013	CHI	X	BIO	17/04/13
130-Verb. n. 16 del 05/03/2013	CHI	X	BIO	17/04/13

Vibo Valentia 19/04/13

Distinti saluti



Firma Racc
Vincenzo Bruni

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Angela Maria Diano

Per ricevuta

[Handwritten signature]

REGIONE CALABRIA
A.S. N° 8 di Vibo Valentia
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Data: 22 APR. 2013
Prot. n° 665 - 671

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Domenica Ventrice)