REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia – Part. IVA 02866420793

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE

Tel. e fax 0963 962534

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 13B0585/01 13C1012/01

Data prelievo 29 / 05 / 2013 Del _____

Comune prelievo Vibo Valentia

Punto prelievo F. P. piscina comunale

Esame chimico – fisico [X] Di routine [X] Di verifica [ ]

Esame microbiologico [X] Di routine [X] Di verifica [ ]

Parametri indicatori parte C [X]

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001e s.m., risulta:

Potabile [X]

Non Potabile [ ] per _____

DATA 26/6/2013

Il Responsabile
Dott. Fortunato Carnovale

Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Data: 12/06/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13C1012/01

Campione di: Acqua destinata al consumo umano
Numero di Registro: 1012/RC/13 (DAP VV: 585)
Cliente: Dip. Provinciale di VV – Sportello Accettazione Campioni
Prelevato da: ASP VV – Dipartimento di Prevenzione
Richiesta N°: 16587 del 29/05/2013
Punto di prelievo: F.P. Piscina comunale
Comune: Vibo Valentia (VV)
Note:

Data prelievo: 29/05/2013
Data ricevimento: 30/05/2013
Data inizio analisi: 30/05/2013
Data fine analisi: 10/06/2013

Parametro	Valore limite D. Lgs. 31/2001	Unità di misura	Valore	Metodo
Colore	Accettabile	---------	**Accettabile**	APAT CNR IRSA 2020 - Man 29 2003
Torbidità	Accettabile	---------	**Accettabile**	APAT CNR IRSA 2110 - Man 29 2003
Conduttività a 20 °C	2500	µS/cm	**326**	ISS.BDA.022.REV00 - Rapp. Istisan 07/31
Concentrazione ioni idrogeno	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	**7.72**	APAT CNR IRSA 2060 - Man 29 2003
Ammonio (come NH_4^+)	0,50	mg/l	**< 0,10**	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Nitrito (come NO_2^-)	0,50	mg/l	**< 0,05**	APAT CNR IRSA 4050 - Man 29 2003
Durezza	10÷50*	°f	**14**	APAT CNR IRSA 2040 A - Man 29 2003
Sodio	200	mg/l	**23**	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Potassio	---	mg/l	**2**	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Magnesio	---	mg/l	**11**	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Calcio	---	mg/l	**38**	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Fluoruro	1,50	mg/l	**0,16**	APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003
Cloruro	250	mg/l	**25**	APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003
Nitrato (come NO_3^-)	50	mg/l	**10**	APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003
Solfato	250	mg/l	**15**	APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003
Clorito	700	µg/l	**<50**	EPA 300 B - 1999
Residuo fisso a 180 °C	≤ 1500*	mg/l	**208**	ISS.BFA.032.REV00 - Rapp. Istisan 07/31
Alluminio	200	µg/l	**< 5**	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Arsenico	10	µg/l	**< 1**	APAT CNR IRSA 3080 A - Man 29 2003
Cadmio	5,0	µg/l	**< 1**	APAT CNR IRSA 3120 B - Man 29 2003
Cobalto	---	µg/l	**< 5**	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Cromo $_{Totale}$	50	µg/l	**< 5**	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Ferro	200	µg/l	**< 5**	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Manganese	50	µg/l	**< 5**	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Rame	1000	µg/l	**< 5**	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Nichel	20	µg/l	**< 5**	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Piombo	25	µg/l	**< 1**	APAT CNR IRSA 3230 B - Man 29 2003
Vanadio	50	µg/l	**< 5**	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Zinco	---	µg/l	**65**	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003

*Valore consigliato

IL DIRIGENTE
dr. ssa Letteria Settineri

IL RESPONSABILE
dr. Antonino Dascola

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di Prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.

Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 04/06/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13B 0585/01

Campione di:	**Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)**		
Numero di registro:	**0585**		
Cliente:	**ASP Vibo Valentia**		
Prelevato da:	**A. Lampasi**		
Verbale di prelievo n.:	**126/13 del reg. int. del 29.05.2013**		
Comune:	**Vibo Valentia**		
Punto di prelievo:	**F.P. piscina comunale**		
Data prelievo	**29.05.2013**	Data ricevimento:	**29.05.2013**
Data inizio analisi:	**29.05.2013**	Data fine analisi:	**30.05.2013**
Note:	Cloro residuo (analizzato al prelievo): "assente".		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	0	0	MPN/100mL	*ISO 9308-2:2012*
Escherichia coli	0	0	MPN/100mL	*ISO 9308-2:2012*

IL DIRIGENTE
Dott. Marco F. Lombardo

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria A.r.p.a.Cal.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

REGIONE CALABRIA
A.S. N° 8 di Vibo Valentia
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Data: 26 GIU. 2013
Prot. n° 1113/01

Note:
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.