

Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua  
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN  
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

ASP DI VIBO VALENTIA  
Protocollo n° 0009605 del 30/03/2017



Prot. n. 678 /IP  
29 MAR. 2017

Spett. SoRiCal S.p.A.  
Viale Europa n. 35, località Germaneto

e p.c. Ai Commissari Prefettizi  
Comune di Nicotera

Oggetto: Sottoprodotti della clorazione dell'acqua destinata al consumo umano.


In riferimento all'oggetto, si comunica per i provvedimenti di competenza che in data 27-02-2017 è pervenuto il Rapporto di Prova n° 17RC1072C/01 del campione acqua destinato al consumo umano relativo al verbale n. 27°/17 del 15-02-2017 effettuato all'uscita del Serbatoio Nicotera Marina, nel quale è stato rilevato un eccesso di Trialometani totale pari a  $38 \pm 15 \mu\text{g/l}$ .

Si fa presente che la normativa in vigore prevede un valore limite di  $30 \mu\text{g/l}$ .

A tale riguardo, si informa il gestore in indirizzo del superamento del valore di parametro al fine di adottare i dovuti accorgimenti durante l'uso del disinfettante al fine di rimanere nei valori stabiliti dal D.Lgs 31/2001.

Con la presente, si suggerisce al fine di evitare il ripresentarsi di tale problematica la revisione periodica dell'impianto di clorazione e lo scrupoloso controllo quotidiano del cloro residuo da parte del personale addetto.

Il Dirigente Medico  
dott. Giuseppe Carnovale



Il Responsabile SIAN  
dott. Giuseppe Barbieri



Il Direttore  
Dott. Cesare Pasqua

