REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia – Part. IVA 02866420793

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Tel. e fax 0963 962534

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 13B 1656/01 - 13C 1656/01

Comune prelievo Ricadi Data prelievo 16/12/2013

Punto prelievo F.P. FRAZ. LAMPAZZONE

Esame chimico – fisico ☑ Di routine ☑ Di verifica ☐

Esame microbiologico ☑ Di routine ☑ Di verifica ☐

Parametri indicatori parte C ☐

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001e s.m., risulta:

Potabile ☐

Non Potabile ☑ per PRESENZA DI CLORO SUPERIORE A QUANTO CONSIGLIATO DAL D.L. Lgs. N° 31 del 2-2-2001

DATA 31.01.2014

Il Responsabile
Dott. Fortunato Carnovale

Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 18/12/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13B 1656/01

Campione di:	**Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)**		
Numero di registro:	**1656**		
Cliente:	**ASP Vibo Valentia**		
Prelevato da:	**Alessandria G.**		
Verbale di prelievo n.:	**213**		
Comune:	**Ricadi**		
Punto di prelievo:	**F.P. Frazione Lampazzone**		
Data prelievo	**16.12.2013**	Data ricevimento:	**16.12.2013**
Data inizio analisi:	**16.12.2013**	Data fine analisi:	**17.12.2013**
Note:	Cloro residuo determinato al prelievo: "2,5" mg/L.		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	0	0	MPN/100mL	*ISO 9308-2:2012*
Escherichia coli	0	0	MPN/100mL	*ISO 9308-2:2012*

IL DIRIGENTE
Dott. Marco F. Lombardo

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
A.R.P.A.CAL.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.

Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

Data: 19/12/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13C1656/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano		
Numero di registro:	1656		
Cliente:	ASP VV		
Prelevato da:	G. Alessandria		
Verbale di prelievo n.:	213/2013		
Comune:	Ricadi		
Punto di prelievo:	F.P. Fraz. Lampazzone		
Data prelievo	16 Dicembre 2013	Data ricevimento:	16 Dicembre 2013
Data inizio analisi:	16 Dicembre 2013	Data fine analisi:	17 Dicembre 2013
Note:	* Determinazione eseguita sul campo (vedi verbale n. 213/2013 reg. int. ASP Vibo Valentia)		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
pH	7.7	≥ 6.5 e ≤9.5	Unità pH	Potenziometrico APAT 2060
Conducibilità	472	2500	µS/cm 20°C	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	0.8	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH_4^+)	<0.1	0.50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitriti (NO_2^-)	<0.02	0.50	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero*	**2.5**	**Valore consigliato 0.2 mg/L**	**mg/L**	
Fluoruri (F^-)	0.46	1.50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO_2^-)	<50	700	µg/L	ISS. CBB.037.REV00
Cloruri (Cl^-)	38	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO_3^-)	13	50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO_4^{2-})	25	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na^+)	42	200	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Potassio (K^+)	6		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg^{2+})	14		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca^{2+})	54		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ferro (Fe^{3+})	170	200	µg/L	ETA-AAS APAT 3160

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Domenica Ventrice

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.