



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: dott. Cesare Pasqua

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N.

Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

C.so Vittorio Emanuele III °. 89900 Vibo Valentia Tel/Fax 0963.962345

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico n. 14B1412/01 / 14E1412/01

Comune prelievo San Geronio D'Alipone Data prelievo 1-10-14

Punto prelievo Repine Eleve

Esame chimico – fisico di routine di verifica

Esame microbiologico di routine di verifica


Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta:

CONFORME

NON CONFORME

Data: 29.10.14

Il Dirigente Medico




DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 02/10/2014

RAPPORTO DI PROVA N° 14B 1412/01

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Campione di: | Acqua destinata al consumo umano (controllo di base) | | |
| Numero di registro: | 1412 | | |
| Cliente: | ASP Vibo Valentia | | |
| Prelevato da: | Lampasi A. | | |
| Verbale di prelievo n.: | 260/14 | | |
| Comune: | San Gregorio d'Ippona | | |
| Punto di prelievo: | Regina Elena | | |
| Data prelievo: | 01.10.2014 | Data ricevimento: | 01.10.2014 |
| Data inizio analisi: | 01.10.2014 | Data fine analisi: | 02.10.2014 |
| Note: | Segnalazione via fax prot. N. 39005 del 02/10/2014 | | |

| Parametro | Valore | Valore Limite D.Lgs.31/2001 | Unità di misura | Metodo |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Coliformi a 37°C | >200 | 0 | MPN/100mL | ISO 9308-2:2012 |
| <i>Escherichia coli</i> | 165 | 0 | MPN/100mL | ISO 9308-2:2012 |



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

Vibo Valentia, 06/10/2014

Rapporto di Prova N° 14C1412/01

Campione di: Acqua destinata al consumo umano
 Numero di registro: 1412
 Cliente: ASP VV
 Prelevato da: A. Lampasi
 Verbale di prelievo n.: 260/14
 Comune: San Gregorio d'Ippona
 Punto di prelievo: Regina Elena
 Data prelievo: 01/10/2014 Data ricevimento: 01/10/2014
 Data inizio analisi: 01/10/2014 Data fine analisi: 03/10/2014

Note: * Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n° 260/14 del Reg. Int. ASPVV)

| | Valore | Valore Limite D.Lgs. 31/2001 | Unità di misura | Metodo |
|--|--------|--|-----------------|------------------------------|
| pH | 7,3 | ≥ 6,5 e ≤9,5 | Unità pH | Potenzimetrico APAT 2060 |
| Conducibilità | 467 | 2500 | µS/cm 20°C | Conduttimetrico APAT 2030 |
| Colore | <10 | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | Hazen | Visivo APAT 2020A |
| Torbidità | 0,3 | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | NTU | Turbidimetrico APAT 2110 |
| Ammonio (NH ₄ ⁺) | <0,1 | 0,50 | mg/L | Cromatografico APAT 4020 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | <0,02 | 0,50 | mg/L | Spettrofotometrico APAT 4050 |
| Cloro residuo libero | 0,1 * | Valore consigliato 0,2 mg /L | mg/L | |
| Fluoruri (F ⁻) | 0,48 | 1,50 | mg/L | Cromatografico APAT 4020 |
| Cloriti (ClO ₂ ⁻) | <50 | 700 | µg/L | ISS. CBB.037.REV00 |
| Cloruri (Cl ⁻) | 13 | 250 | mg/L | Cromatografico APAT 4020 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | 10 | 50 | mg/L | Cromatografico APAT 4020 |
| Solfati (SO ₄ ²⁻) | 17 | 250 | mg/L | Cromatografico APAT 4020 |
| Sodio (Na ⁺) | 14 | 200 | mg/L | Cromatografico APAT 3030 |
| Potassio (K ⁺) | 1 | | mg/L | Cromatografico APAT 3030 |
| Magnesio (Mg ²⁺) | 5 | | mg/L | Cromatografico APAT 3030 |
| Calcio (Ca ²⁺) | 98 | | mg/L | Cromatografico APAT 3030 |
| Ferro | ≤20 | 200 | µg/L | ETA-AAS APAT 3160 |

Il Referente del Laboratorio
 Dott. Francesco Gionfriddo



IL RESPONSABILE
 Dott.ssa Angela Maria Diano

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
 I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
 I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.