



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA**

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

*microbiologia  
vibo valentia*

Data: 26/04/2013

**RAPPORTO DI PROVA N° 13B 0316/01**

|                         |   |                    |                   |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Campione di:            | <b>Acqua destinata al consumo umano (controllo di verifica)</b> |                    |                   |
| Numero di registro:     | <b>0316</b>   |                    |                   |
| Cliente:                | <b>ASP Vibo Valentia</b>  |                    |                   |
| Prelevato da:           | <b>A. Lampasi</b>   |                    |                   |
| Verbale di prelievo n.: | <b>87/13</b>  |                    |                   |
| Comune:                 | <b>S. Onofrio</b>   |                    |                   |
| Punto di prelievo:      | <b>Uscita partitore Castelluccio</b>                            |                    |                   |
| Data prelievo:          | <b>15.04.2013</b>   | Data ricevimento:  | <b>16.04.2013</b> |
| Data inizio analisi:    | <b>16.04.2013</b>   | Data fine analisi: | <b>19.04.2013</b> |
| Note:                   | Cloro residuo (analizzato al prelievo): "tracce".               |                    |                   |

| Parametro                | Valore | Valore Limite D.Lgs.31/2001 | Unità di misura | Metodo               |
|--------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| Coliformi a 37°C         | 0      | 0                           | MPN/100mL       | ISO 9308-2:2012      |
| Escherichia coli         | 0      | 0                           | MPN/100mL       | ISO 9308-2:2012      |
| Enterococchi             | 0      | 0                           | UFC/100mL       | UNI EN ISO 7899-2003 |
| Conteggio colonie a 22°C | 13     | Senza variazioni anomale    | UFC/1mL         | UNI EN ISO 6222:2001 |

IL DIRIGENTE  
Dott. Marco F. Lombardo

*[Signature]*



IL RESPONSABILE  
Dott.ssa Angela M. Diano

*[Signature]*

REGIONE CALABRIA  
A.S. N° 8 di Vibo Valentia  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data: 15 MAG. 2013  
Prot. n° 841 / I.P.

Note:  
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.  
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.  
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.  
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.