Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA
SETTORE TECNICO
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Data: 08/06/2015

RAPPORTO DI PROVA N° 15CS1377C/01

Campione di: acqua destinata al consumo umano
Numero di registro: 1377 (830 CZ)
Cliente: Dipartimento Provinciale di Catanzaro
Prelevato da: ASP Vibo Valentia
Presso: Uscita Serbatoio Berrina
Comune: Arena
Data prelievo: 27/04/2015
Data inizio analisi: 07/05/2015
Note:

Punto di prelievo: fontana serbatoio
Verbale di prelievo n.: 123/15 del 27/04/2015
Data ricevimento: 07/05/2015
Data fine analisi: 15/05/2015

Parametro	Valore ± Incertezza	Valore Limite D.Lgs.31/2001 e s.m. e i.	Unità di misura	Metodo
Cianuri liberi	< 0,5	50	µg/l	*UNICHIM 2251/08*

IL DIRIGENTE CHIMICO

(dott.ssa Sonia Serra)

IL RESPONSABILE

(dott.ssa Giuliana Spadafora)

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura k=2
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.