



Regione Calabria

Dipartimento di Prevenzione
dott. Cesare Pasqua

**Prot. n. 1073/IP
del 18.05.2017**



Sindaco del Comune di DRAPIA

Gestore So.Ri.Cal.

Trasmissione via posta certificata

Oggetto: comunicazione esito Analisi di verifica microbiologica campionamenti acque destinate al consumo umano.

Per i provvedimenti di competenza, in allegato, si trasmettono i risultati delle analisi comunicati dall'Arpacal – Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia con nota prot. n. 20996 del 18.05.2017 effettuati su campioni acqua prelevati in data 17.05.2017 (verbale 73a/17) dal personale ispettivo dell'ASP di Vibo Valentia presso il punto di:

Punto prelievo	Criticità rilevata
Capoluogo: Uscita serbatoio Sorical	Presenza di n. 6 coliformi a 37° C

Per quanto sopra, si propone di voler intervenire entro le 24 h per il ripristino dei valori in questione e di informare, stesso mezzo, questo Servizio delle azioni intraprese e delle analisi interne eseguite.

Il Dirigente Medico
dott. Giuseppe Carnovale



