

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE**

Tel. e fax 0963 962534

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 9107 N. 14777 / ANMIAAC UV

Data prelievo 13 / 05 / 2013 Del _____

Comune prelievo LIMBADI - CANTINA PUBBLICA

Punto prelievo FONTANE PUBBLICHE: P.zza CANONICO SALABINO - S. FRANCESCO

Esame chimico - fisico Di routine Di verifica

Esame microbiologico Di routine Di verifica

Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., risulta:

Potabile

Non Potabile per PRESENZA DI COLIFORMI - E. COLI.

DATA 15/05/2013

Il Responsabile
Dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria
A.R.P.A.Cal.




Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIONATURALISTICO

Vibo Valentia, 14/05/2013



A.S.P. VV

Dipartimento di Prevenzione

Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica

Area Distrettuale di Vibo Valentia

FAX 0963 96 25 34

Oggetto: Segnalazione di superamento dei limiti previsti dal D.Lgs 31/2001 dei campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Comune di Limbadi (Rif. Vs. verbale N.40 del reg. gen. int. del 13.05.2013).

Con la presente nota si porta all'attenzione delle SS.LL., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi microbiologiche nei seguenti campioni:

Comune	Punto di Prelievo	Coliformi a 37°C (MPN/100mL)	Escherichia coli (MPN/100mL)
Limbadi	Frazione San Nicola – F.P. Piazza Canonico Saladino	2	0
	Frazione Motta Filocastro – F.P. Suore Francescane	15	0
	Frazione Caroni – F.P. Contrada Puglicsa	4	3

N.B.: i rimanenti campioni prelevati nel Comune di Limbadi come da Verbale in oggetto sono conformi al D.Lgs 31/2001.

Seguirà certificazione analitica.

Distinti saluti.



Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Angela M. Diano

Marco Felice Lenti

REGIONE CALABRIA
A.S. N° 8 di Vibo Valentia
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data: 15 MAG. 2013

Prot. n° 829 / I.P.