

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE**

Tel. e fax 0963 962534

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 13 B0529/01

Del 05 / 04 / 2013

Comune prelievo CARDINALI Data prelievo 18 / 03 / 2013

Punto prelievo RUBINETTO USCITA SEDIAMENTATORE DIREZIONE TERRITORIO

Esame chimico - fisico  Di routine  Di verifica

Esame microbiologico  Di routine  Di verifica

Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., risulta:

Potabile

Non Potabile  per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DATA  
05/04/2013

Il Responsabile  
Dott. Fortunato Carnovale



# Regione Calabria ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



## DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO SERVIZIO LABORATORIO BIONATURALISTICO

Data: 21/03/2013

### RAPPORTO DI PROVA N° 13B0529/01

Campione di:	Acqua Potabile
Cliente:	A.S.P. Soverato
Prelevato da:	A.S.P. Soverato
Verbale di prelievo n.:	917
Comune:	Cardinale
Data prelievo:	18/03/2013
Data ricevimento:	18/03/2013
Note:	

N° Reg.	Punto di prelievo	Parametro			
		Coliformi Totali (APAT CNR (ISA 1010 C Met 2942)) UFC/100 ml	Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1/02) UFC/100 ml	Enterococchi (ISO 7899-2/03) UFC/100 ml	Conta batterica totale a 22°C (UNI EN ISO 6222 01) UFC/ml
529	Rubinetto uscita sedimentatore direzionale Tirreno	Assenti	Assente	Assenti	7

REGIONE CALABRIA  
A.S. N° 8 di Vibo Valentia  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data: 05 APR. 2013  
Prot. n° 550/I.P.

#### Pareri ed interpretazioni:

Il campione in esame, per i parametri sopra citati, rientra nei limiti stabiliti dal D.Leg. 31 del 2001 e S.M.I.

REGIONE CALABRIA - A.S.P. di Catanzaro  
Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
DISTRETTO DI SOVERATO

29 MAR. 2013

Prot. n. 1110

Il Dirigente  
Dott.ssa Annamaria *[Signature]*

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari o per altre finalità non autorizzate scritte da parte di questo laboratorio. I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono archiviati dopo l'emissione del Rapporto di prova.