



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: dott. Cesare Pasqua

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N.

Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

C.so Vittorio Emanuele III ° - 89900 Vibo Valentia Tel/Fax 0963.962345

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico n.

14B1402/01, 14C1402/01

Comune prelievo

Briatico

Data prelievo

30-9-14

Punto prelievo

F.P. Foz. Madonna Sui

Esame chimico – fisico

☒

di routine

☒

di verifica

☐

Esame microbiologico

☒

di routine

☒

di verifica

☐

Parametri indicatori parte C

☐

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta:

CONFORME

☒

NON CONFORME

☐

Data:

29.10.14

Il Dirigente Medico



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 01/10/2014

RAPPORTO DI PROVA N° 14B 1402/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)		
Numero di registro:	1402		
Cliente:	ASP Vibo Valentia		
Prelevato da:	Alessandria G.		
Verbale di prelievo n.:	208 bis		
Comune:	Briatico		
Punto di prelievo:	F.P. Fraz. Mandaradoni		
Data prelievo	30.09.2014	Data ricevimento:	30.09.2014
Data inizio analisi:	30.09.2014	Data fine analisi:	01.10.2014
Note:	Segnalazione via fax prot. N. 38728 del 01/10/2014		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	2	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012
<i>Escherichia coli</i>	0	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente. I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

Vibo Valentia, 06/10/2014

Rapporto di Prova N° 14C1402/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano		
Numero di registro:	1402		
Cliente:	ASP VV		
Prelevato da:	G. Alessandria		
Verbale di prelievo n.:	208 bis		
Comune:	Briatico		
Punto di prelievo:	Mandaradoni - Fontana Pubblica		
Data prelievo	30/09/2014	Data ricevimento:	30/09/2014
Data inizio analisi:	30/09/2014	Data fine analisi:	01/10/2014

Note: * Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n° 208 bis del Reg. Int. ASPVV)

	Valore	Valore Limite D.Lgs. 31/2001	Unità di misura	Metodo
pH	9,1	$\geq 6,5$ e $\leq 9,5$	Unità pH	Potenziometrico APAT 2060
Conducibilità	297	2500	$\mu\text{S}/\text{cm } 20^\circ\text{C}$	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	0,3	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH_4^+)	<0,1	0,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitriti (NO_2^-)	<0,02	0,50	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero	Assente *	Valore consigliato 0,2 mg /L	mg/L	
Fluoruri (F^-)	0,38	1,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO_2^-)	<50	700	$\mu\text{g}/\text{L}$	ISS. CBB.037.REV00
Cloruri (Cl^-)	27	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO_3^-)	3	50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO_4^{2-})	18	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na^+)	66	200	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Potassio (K^+)	3		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg^{2+})	5		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca^{2+})	13		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ferro	<20	200	$\mu\text{g}/\text{L}$	ETA-AAS APAT 3160

Il Referente del Laboratorio
Dott. Francesco Gionfriddo



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Maria Diano

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.