

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA



Dipartimento Tutela della Salute

REGIONE CALABRIA

Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN Responsabile dott. Giuseppe Barbieri



Prot. n. 1442/IP Del 28.06.2017

Sindaco del Comune di IONADI

Trasmissione via posta certificata

Oggetto: comunicazione esito Analisi di routine chimico campionamenti acque destinate al consumo umano.

Per i provvedimenti di competenza, in allegato, si trasmettono i risultati delle analisi effettuate su campioni acqua prelevati in data **27.06.2017** (verbale 102/17) dal personale ispettivo dell'ASP di Vibo Valentia presso il punto di:

Punto prelievo	Criticità rilevata	
Vena: fontana pubblica largo chiesa	Presenza di n. 4 coliformi a37°C	
Vena: fontana pubblica via Carducci	Presenza di n. 1 coliformi a37°C	

Per quanto sopra si prescrive di intervenire prontamente (entro le 24 h) per il ripristino dei valori secondo la normativa e di informare, stesso mezzo, questo Servizio delle azioni intraprese e delle analisi interne eseguite.

Il Dirigente Medico dott, Giuseppe Carnovale



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Vibo Valentia, 28/06/2017

A.S.P. VV

Dipartimento di Prevenzione

U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-SIAN

VIbo Valentia

FAX 0963 96 26 62

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Prorezione
dell'Ambiente della Calabria
Dinartimento di Vibo Voluntia
Prot. NZTEOZ Data 26/17

Oggetto: Segnalazione superamento limiti D.Lgs 31/2001 in campioni di acqua destinata al consumo umano

Con la presente nota si porta all'attenzione delle SS.LL., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi microbiologiche nei seguente campioni:

Numero Verbaic	NºAccett.	Comune	Punto di Prelievo	Coliformi a 37°C (MPN/100mL)	Escherichia coli (MPN/100mL)
102/17 del 27/06/2017	0614	Ionadi	Vena di Ionadi Largo Chiesa	4	0
	0615		Vena di Ionadi-Via Carducci	1	0

Seguirà certificazione analitica. Distinti saluti. D'Ordine

The property of the Control of the Contro

C.T.P. Will the Speedle