



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Tel. e fax 0963 962534**

Esaminato il rapporto di prova analitico N° VRH/VE 229/13

Comune prelievo MILETO Data prelievo 02/10/2013

Punto prelievo f.p. VILLOTTA - f.p. SIO MINOTTO

Esame chimico - fisico Di routine Di verifica

Esame microbiologico Di routine Di verifica

Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., risulta:

Potabile

Non Potabile per Eccesso di Coliformi 37°
presenza di Escherichia coli

DATA 03/10/2013

Il Responsabile
Dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria
A.R.P.A. Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
LABORATORIO BIONATURALISTICO

Vibo Valentia, 03/10/2013

A.S.P. VV

Dipartimento di Prevenzione
Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica
Area Distrettuale di Vibo Valentia

FAX 0963 96 25 34

ARPA CAL
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria
Dipartimento di Vibo Valentia
Prot. N. 29927 Data 03/10/2013

Oggetto: Segnalazione di superamento dei limiti previsti dal D.Lgs 31/2001 in campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Comune di Mileto (Rif. Vs. verbale N.229/13 del reg. int.).

Con la presente nota si porta all'attenzione delle SS.LL., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi microbiologiche nei seguenti campioni:

Comune	Punto di Prelievo	Coliformi a 37°C (MPN/100mL)	Escherichia coli (MPN/100mL)
Mileto	Villetta Ex Stazione	118	0
	P.P. Zio Ninetto	56	2

Seguirà certificazione analitica.

Distinti saluti,

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Angela M. Diano



REGIONE CALABRIA
A.S. N° 8 di Vibo Valentia
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data: 03 OTT. 2013
Prot. n° 1506 / I.P.