



REGIONE CALABRIA
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri - 89900 Vibo Valentia - Part. IVA n° 02866420793

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE *Direttore dott. Cesare Pasqua*
 Corso Vittorio Emanuele III - 0963962345- 0963962985
U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
 Responsabile dott. Giuseppe Paduano

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 14B0827/01 - 14C0827/01

Comune prelievo Police Data prelievo 11/06/2014

Punto prelievo Trecia - Vic. Case

Esame chimico – fisico di routine di verifica
 Esame microbiologico di routine di verifica

Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., risulta:

Conforme

Non conforme per _____

data _____

il Dirigente Medico
 dott. Fortunato Carnovale



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA


LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 16/06/2014

RAPPORTO DI PROVA N° 14B 0827/01

Campione di: **Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)**
 Numero di registro: **0827**
 Cliente: **ASP Vibo Valentia**
 Prelevato da: **Lampasi A.**
 Verbale di prelievo n.: **155/14**
 Comune: **Polia**
 Punto di prelievo: **Trecroci-Via Cona**
 Data prelievo: **11.06.2014** Data ricevimento: **11.06.2014**
 Data inizio analisi: **11.06.2014** Data fine analisi: **12.06.2014**
 Note:

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	0	0	UFC/100mL	APAT CNR IRSA 7010-C
Escherichia coli	0	0	UFC/100mL	Metodo UNICHIM 1185



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano


Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



Vibo Valentia, 16/06/2014

Rapporto di Prova N° 14C0827/01

Campione di: Acqua destinata al consumo umano
 Numero di registro: 0827
 Cliente: ASP VV
 Prelevato da: A. Lampasi
 Verbale di prelievo n.: 155/14
 Comune: Polia
 Punto di prelievo: Tre Croci Via Cona
 Data prelievo: 11/06/2014 Data ricevimento: 11/06/2014
 Data inizio analisi: 11/06/2014 Data fine analisi: 12/06/2014

Note: * Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n° 155/14 del Reg. Int. ASPVV)

	Valore	Valore limite D.Lgs. 31/2001	Unita di misura	Metodo
pH	6,5	> 6,5 e ≤ 9,5	Unita pH	Potenziometrico APAT 2060
Conducibilità	115	2500	µS/cm 20°C	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	<0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH ₄ ⁺)	<0,1	0,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitriti (NO ₂ ⁻)	<0,02	0,50	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero	tracce *	Valore consigliato 0,2 mg/L	mg/L	
Fluoruri (F ⁻)	0,14	1,50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO ₂ ⁻)	<50	700	µg/L	ISS_CBB.037.REV00
Cloruri (Cl ⁻)	13	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO ₃ ⁻)	6	50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO ₄ ²⁻)	4	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na ⁺)	12	200	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Potassio (K ⁺)	1		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg ²⁺)	4		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca ²⁺)	9		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ferro	39	200	µg/L	ETA-AAS APAT 3160

Il Referente del Laboratorio
 Dott. Francesco Gianfriddo



IL RESPONSABILE
 Dott.ssa Angela Maria Marino

Note: Il presente rapporto è valido solo se il cliente ha fornito un campione idoneo e rappresentativo, e se il campione è stato prelevato in conformità con le norme vigenti. Il cliente è responsabile della correttezza delle informazioni fornite. Il presente rapporto è valido solo se il cliente ha fornito un campione idoneo e rappresentativo, e se il campione è stato prelevato in conformità con le norme vigenti. Il cliente è responsabile della correttezza delle informazioni fornite.