



ARPACAL

Regione Calabria  
A.R.P.A.Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria  
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA  
SERVIZIO LABORATORIO BIONATURALISTICO  
Zona Industriale Loc. Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel e fax 0963 567367



Data: 05/02/2013

**RAPPORTO DI PROVA N° 13B 0031/01**

Campione di: Acqua destinata al consumo umano (controllo di verifica)  
 Numero di registro: 0031  
 Cliente: ASP Vibo Valentia  
 Prelevato da: ASP Vibo Valentia  
 Verbale di prelievo n.: 17/13  
 Comune: Polia  
 Punto di prelievo: Uscita serbatoio Poliolo  
 Data prelievo: 30.01.2013 Data ricevimento: 31.01.2013  
 Data inizio analisi: 31.01.2013 Data fine analisi: 04.02.2013  
 Note: Cloro residuo (analizzato al momento del prelievo): "assente". Comunicato via FAX n. prot. 3082 del 01.02.2013.

Parametro	Valore	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	5	UFC/100mL	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	0	UFC/100mL	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	0	UFC/100mL	UNI EN ISO 7899-2003
Conteggio colonie a 22°C	43	UFC/1mL	UNI EN ISO 6222:2001

IL DIRIGENTE  
Dott. Marco F. Lombardo



IL RESPONSABILE  
Dott.ssa Angela M. Diano

REGIONE CALABRIA  
A.S. N° 8 di Vibo Valentia  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data: 13 FEB 2013  
Prot. n° 175

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.  
 I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.  
 I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.  
 I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.