



Regione Calabria

Dipartimento di Prevenzione
dott. Cesare Pasqua

ASP DI VIBO VALENTIA
Protocollo n° 0015904 del 26/05/2017

**Prot. n. 1159/IP
del 25.05.2017**



Sindaco del Comune di ACQUARO

Gestore So.Ri.Cal.

Trasmissione via posta certificata

Oggetto: comunicazione esito Analisi di verifica microbiologica campionamenti acque destinate al consumo umano.

Per i provvedimenti di competenza, in allegato, si trasmettono i risultati delle analisi comunicati dall'Arpacal – Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia con nota prot. n. 21820 del 24.05.2017 effettuati su campioni acqua prelevati in data 23.05.2017 (verbale 71-PG) dal personale ispettivo dell'ASP di Vibo Valentia presso il punto di:

Punto prelievo	Criticità rilevata
Uscita serbatoio Limpidi	Presenza di n. 3 coliformi a 37° C

Per quanto sopra, si propone di voler intervenire entro le 24 h per il ripristino dei valori in questione e di informare, stesso mezzo, questo Servizio delle azioni intraprese e delle analisi interne eseguite.

Il Dirigente Medico
dott. Giuseppe Carnovale



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Vibo Valentia, 24/05/2017

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria
Dipartimento di Vibo Valentia
Prot. N. 2820 Data 24/5/17

A.S.P. VV

Dipartimento di Prevenzione

U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-SIAN

Vibo Valentia

FAX 0963 96 26 62

Oggetto: Segnalazione superamento limiti D.Lgs 31/2001 in campioni di acqua destinata al consumo umano

Con la presente nota si porta all'attenzione delle SS.LL., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi microbiologiche nei seguente campioni:

Numero Verbale	N° Accett.	Comune	Punto di Prelievo	Coliformi a 37°C (MPN/100mL)	Escherichia coli (MPN/100mL)
71-PG del 23/05/2017	0412	Acquaro	Uscita Serbatoio Limpidi	3	0

N.B. Si fa presente che gli altri campioni prelevati nei Comuni di cui sopra sono risultati invece conformi al D.Lgs. 31/2001 per i parametri sopraindicati.

Seguirà certificazione analitica.

Distinti saluti.



Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Angela M. Diano