

*Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri*

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico

| | |
|---------------------|-------|
| 15VV1230C/01 | ===== |
|---------------------|-------|

Comune

| |
|---------------|
| RICADI |
|---------------|

 Data prelievo

| |
|-------------------------------------|
| 28.10.2016 (verbale 349a/16) |
|-------------------------------------|

Punto prelievo

| |
|--|
| USCITA SERBATOIO SANTA DOMENICA |
|--|

Esame chimico – fisico di routine di verifica

Esame microbiologico di routine di verifica

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta:

CONFORME

Data: **11.11.2016**


**Il Dirigente Medico
dott. Fortunato Carnovale**



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

Vibo Valentia, 02/11/2016

Rapporto di Prova N° 15VV1230C/01

Pagina 1 di 1

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| Campione di: | Acqua destinata al consumo umano | | |
| Numero di registro: | 1230 | | |
| Cliente: | ASP VV | | |
| Prelevato da: | A. Lampasi | | |
| Verbale di prelievo n.: | 349a/16 | | |
| Comune: | RICADI | | |
| Punto di prelievo: | Serbatoio Santa Domenica USCITA | | |
| Data prelievo | 28/10/2016 | Data accettazione: | 28/10/2016 |
| Data inizio analisi: | 28/10/2016 | Data fine analisi: | 02/11/2016 |

Note:

| Parametro | Valore ± Incertezza | Unità di misura | Metodo | Valore Limite D.Lgs. 31/2001 e smi |
|--|------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| Conc. ioni idrogeno | 7,2 | Unità pH | Potenziometrico APAT 2060 | ≥ 6,5 e ≤ 9,5 |
| Conducibilità | 919 | µS/cm 20°C | Conduttimetrico APAT 2030 | 2500 µS/cm 20°C |
| Colore | <10 | Hazen | Visivo APAT 2020A | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Torbidità | 0,2 | NTU | Turbidimetrico APAT 2110 | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Ammonio (NH ₄ ⁺) | <0,1 | mg/L | Cromatografico APAT 3030 | 0,5 mg/L |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | <0,02 | mg/L | Spettrofotometrico APAT 4050 | 0,5 mg/L |
| Cloro residuo libero | non determ. | mg/L | | Valore consigliato 0,2 mg/L |
| Fluoruri (F ⁻) | 0,67 | mg/L | Cromatografico APAT 4020 | 1,5 mg/L |
| Cloriti (ClO ₂ ⁻) | 147 | µg/L | ISS. CBB.037.REV00 | 700 µg/L |
| Cloruri (Cl ⁻) | 106 | mg/L | Cromatografico APAT 4020 | 250 mg/L |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | 39 | mg/L | Cromatografico APAT 4020 | 50 mg/L |
| Solfati (SO ₄ ²⁻) | 108 | mg/L | Cromatografico APAT 4020 | 250 mg/L |
| Sodio (Na ⁺) | 62 | mg/L | Cromatografico APAT 3030 | 200 mg/L |
| Potassio (K ⁺) | 4 | mg/L | Cromatografico APAT 3030 | |
| Magnesio (Mg ²⁺) | 18 | mg/L | Cromatografico APAT 3030 | |
| Calcio (Ca ²⁺) | 131 | mg/L | Cromatografico APAT 3030 | |

Il Referente del Laboratorio
(Dott. Francesco Gionfriddo)



IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Angela Maria Diano)

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente, né usato per scopi pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura k=2
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.