



**DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO**  
**SERVIZIO TECNICO**  
**SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO**

Data: 09/11/2016

**RAPPORTO DI PROVA N° 16CZ3869C/01**


Pagina 1 di 1

<b>Campione di:</b>	Acqua destinata al consumo umano		
<b>Numero Registro:</b>	3869 (1240VV)		
<b>Cliente:</b>	Servizio Accettazione Campioni DAP VV zona Ind. Loc. aeroporto		
<b>Prelevato da:</b>	ASP VV U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione		
<b>Verbale di prelievo n.:</b>	354/a		
<b>Comune:</b>	Nicotera		
<b>Punto di prelievo:</b>	Uscita Serbatoio Nicotera Marina		
<b>Data prelievo:</b>	07/11/2016	<b>Data ricevimento:</b>	07/11/2016
<b>Data inizio analisi:</b>	08/11/2016	<b>Data fine analisi:</b>	08/11/2016
<b>Note:</b>	--		

Parametro	Valore ± Incertezza	Valore limite D. Lgs 31/2001	Unità di misura	Metodo
Benzene	<0.2	1.0	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)
1,2 dicloroetano	<0.2	3.0	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)
Tetracloroetilene	<0.2	---	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)
Tricloroetilene	<0.2	---	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)
Somma tetracloroetilene e tricloroetilene	<0.2	10	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)
Cloroformio <sup>1</sup>	<0.2	---	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)
Bromoformio <sup>2</sup>	2.5	---	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)
Dibromoclorometano <sup>3</sup>	1.5	---	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)
Bromodichlorometano <sup>4</sup>	1.0	---	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)
Somma Trialometani Totali (1+2+3+4)	5.0	30	µg/L	U.S. Met. EPA 524.2 (1995)

IL RESPONSABILE

Dott.ssa *Domenica Ventrice*



Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di fiducia  $P=95\%$  e un fattore di copertura  $k=2$

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di Prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.