



Regione Calabria

Dipartimento di Prevenzione
Direttore: dott. Cesare Pasqua



**Prot. n. 2309/IP
del 01.12.2016**

Sindaco del Comune di **NARDODIPACE**

Gestore dell'acquedotto
So.Ri.Cal. Spa

e p. c.

Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sanità Veterinaria, Area Sian
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Cittadella Regionale viale Europa
Località Germaneto - 88100 CATANZARO
pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Proposta di provvedimento, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA,
in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano.

Premesso:

- che in data **28.11.2016 (verb. n. 373A/16)** sono stati prelevati campioni di acqua destinata al consumo umano presso punto prelievo di codesto comune:
 - **USCITA POZZO PERZICARA**
- che in data **30.11.2016 (alle ore 15:13)** il laboratorio ARPACAL, Dipartimento Provinciale di **Reggio Calabria** ha comunicato a questo servizio l'esito **SFAVOREVOLE** delle analisi effettuate sui campioni di cui sopra per la presenza di:
 - **PRESENZA DI FERRO SUPERIORE AI LIMITI CONSENTITI;**

Visto il D. lgs. 31/2001 e s.m.i.

SI PROPONE CHE LA S. V. A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, in qualità di Autorità sanitaria locale, PROVVEDA CON URGENZA A LIMITARE L'USO DELL'ACQUA PER COME SOTTO SPECIFICATO, CONSENTENDONE TUTTAVIA GLI ALTRI USI, di tutta la parte della rete comunale della quale attinge il punto di campionamento sopra indicato, dando successiva comunicazione a questo servizio dei provvedimenti adottati e della data di adozione degli stessi

Il Sig. Sindaco ed il gestore sono tenuti ad informare adeguatamente i consumatori (D. lgs. 31/01, art. 10 comma 4 e s.m.i.).

Pagina 1 di 2

Il Sig. Gestore è invitato a riferire tempestivamente a questo servizio in ordine a:

- cause determinanti la non conformità della qualità dell'acqua rilevata al controllo effettuato;
- verosimile durata temporale del superamento del valore di parametro da documentare tramite gli esiti di progressi controlli interni;
- interventi, previsti o posti in essere, finalizzate al ripristino della qualità dell'acqua e tempi previsti per tale ripristino;
- interventi posti in essere finalizzati all'informazione della popolazione.

Infine, a conclusione dei controlli interni e dell'eliminazione delle cause della non conformità, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Unità Operativa affinché siano eseguiti ulteriori controlli esterni. Questi ultimi sono necessari per la dichiarazione di potabilità dell'acqua da parte di questo Servizio (D. Lgs. 31/2001, art. 6 comma 5 bis).

Fermo restando quanto sopra detto, il Sindaco può revocare i provvedimenti cautelativi a difesa della salute pubblica emanati, dopo aver acquisito la conformità delle analisi effettuate in autocontrollo, effettuati da laboratori accreditati e dopo aver dato comunicazione a questo Servizio che provvederà in tempi celeri a effettuare i controlli esterni e dare la dichiarazione di potabilità come descritto al punto precedente.

Si rimane a disposizione per collaborare con le SS. LL attraverso eventuali interventi e/o suggerimenti tecnici volti alla soluzione della problematica in questione.

N.B. l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe, etc.). Può invece essere usata per la pulizia della casa e del funzionamento degli impianti sanitarie e per l'igiene della persona con l'esclusione sopra specificata.


Il Dirigente Medico
Fortunato Carrozzale





Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



Prot.46417 del 30/11/2016

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Al Responsabile
dell'Ufficio Accettazione
DAP di Vibo Valentia
Vincenzo Bruni

e.p.c. all'Ufficio Accettazione
DAP RC

OGGETTO: comunicazione campione non regolamentare N.C. n° 38/16

Si comunica che il campione di acqua potabile prelevato nel Comune di Nardodipace (VV) dall'ASP VV - Dip. di Prevenzione - SIAN in data 28/11/2016 è risultato non regolamentare come di seguito indicato:

Numero Registry	Verbale prelievo n.	Parametri	Concentrazione /Valore	Descrizione
7723/RC/16 (N. Accettaz. VV 1318)	373a/16 del 28/11/2016	Colore pH Ferro	Non accettabile 6,0 500 µg/l	Uscita Pozzo Persicara Cassari

Tanto si comunica per gli adempimenti consequenziali.

Seguirà Rapporto di Prova.

Reggio Calabria, 30/11/2016



IL RESPONSABILE
dr. Antonio Dascola