

Dipartimento di Prevenzione - Direttore: dott. Cesare Pasqua
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

Prot. n. 239/IP

Del 09.02.2017



Commissario Prefettizio del Comune di NARDODIPACE

Gestore dell'acquedotto
So.Ri.Cal. S.p.a.

pec: generale.soricalsipa.it@pec.it

p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sanità Veterinaria, Area Sian
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Cittadella Regionale viale Europa
Località Germaneto - 88100 CATANZARO
pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it

Trasmissione via posta certificata

Oggetto: comunicazione esito Analisi di verifica chimico campionamenti acque destinate al consumo umano.

Per i provvedimenti di competenza, in allegato, si trasmettono i risultati delle analisi effettuate su campioni acqua prelevati in data 08.02.2017 dal personale ispettivo dell'ASP di Vibo Valentia presso i punti di:

| Punto prelievo | Nr Verbale | Criticità rilevata |
|----------------------------------|------------|----------------------------|
| Uscita serbatoio Pozzo Persicari | 12/17 | Ioni Idrogeno 6,2 unità pH |

Per quanto sopra si prescrive di intervenire prontamente (entro 24 ore) per la risoluzione della criticità e di informare, stesso mezzo, questo Servizio delle azioni intraprese e delle analisi interne eseguite.

Si allega nota A.R.P.A.Cal. prot. n. 5604 del 9.2.2017

IL DIRIGENTE MEDICO INCARICATO
dott. FORTUNATO CARDOVALE



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE




CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO



Al Dipartimento di Prevenzione

U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN

A.S.P. Vibo Valentia

Fax 0963 962662

Oggetto. Comunicazione risultanze analisi di campione acqua potabile

Con la presente nota si comunica per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi chimiche eseguite nel seguente campione:

Comune di : **NARDODIPACE**

Luogo di prelievo: **SERBATOIO POZZO PERSICARI - USCITA**

Verbale prelievo **12/17** del **08/02/2017**

Parametri non conformi ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.:

Concentrazione ioni idrogeno: **6,2** unità pH



Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Angela Maria Diano

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567367-567286

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

LETT_REV 0 31.12.12