

*Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua  
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN  
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri*

**SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

Esaminato il rapporto di prova analitico **Comunicazione Arpacal prot. 28218 del 19.07.2016**

Comune **NARDODIPACE** Data prelievo **18.07.2016**

Punto prelievo **USCITA SERBATOIO CASSARI**

Esame chimico – fisico  di routine  di verifica

Esame microbiologico  di routine  di verifica

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta:

**NON CONFORME**

**PRESENZA DI COLIFORMI A 37°C**

Data: 19.07.2016

  
Il Dirigente Medico  
dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

**DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA**

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Vibo Valentia, 19/07/2016

A.S.P. VV

Dipartimento di Prevenzione

Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica

Arca Distrettuale di Vibo Valentia

FAX 0963 96 26 62

A.R.B.A. (Sai.)  
Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Calabria  
Dipartimento di Vibo Valentia  
Prot. N. 282/18 Data 19/7/16

**Oggetto.** Segnalazione superamento limiti D.Lgs 31/2001 in campioni di acqua destinata al consumo umano

Con la presente nota si porta all'attenzione delle SS.LL., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi microbiologiche nei seguente campioni:

Numero Verbale	N°Accett.	Comune	Punto di Prelievo	Coliformi a 37°C (UFC/100mL)	Escherichia coli (UFC/100mL)
A/12 del 18/07/2016	0775	Nardodipace	Uscita Serbatoio Cassari	13	0
A/13 del 18/07/2016	0776		Uscita Serbatoio Comunale Capoluogo	11	0

Seguirà certificazione analitica.  
Distinti saluti.

A.S.P. VV-Dipartimento Prevenzione  
U.O.C. - IESP  
Prot. n. 1389 /IP - del 19/07/2016



Il Direttore del Dipartimento  
Dott.ssa Angela M. Diano