



ARPACAL

8

Regione Calabria

A.R.P.A.Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

SERVIZIO LABORATORIO BIONATURALISTICO

Zona Industriale Loc. Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel e fax 0963 567367



Data: 05/02/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13B 0040/01

Campione di: **Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)**
 Numero di registro: **0040**
 Cliente: **ASP Vibo Valentia**
 Prelevato da: **ASP Vibo Valentia**
 Verbale di prelievo n.: **52C**
 Comune: **Vazzano**
 Punto di prelievo: **Entrata serbatoio comunale**
 Data prelievo: **31.01.2013** Data ricevimento: **31.01.2013**
 Data inizio analisi: **31.01.2013** Data fine analisi: **01.02.2013**
 Note: Cloro residuo (analizzato al momento del prelievo): non determinato. Comunicato via FAX n. prot. 3081 del 01.02.2013.

Parametro	Valore	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	27	UFC/100mL	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	2	UFC/100mL	ISO 9308-2:2012

IL DIRIGENTE
Dott. Marco F. Lombardo



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

REGIONE CALABRIA
A.S. N° 8 di Vibo Valentia
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data: 13 FEB 2013
Prot. n° 186

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
 I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
 I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
 I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



ARPACAL

0

Regione Calabria
A.R.P.A.Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO TOSSICOLOGICO
Zona Industriale Loc. Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel e fax 0963 567367



Data: 04/02/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13C40/01

Campione di:	Acqua destinata al consumo umano	REGIONE CALABRIA A.S. N° 8 di Vibo Valentia DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Numero di registro:	40	
Cliente:	ASP VV	Data: 13 FEB. 2013 Prot. n° 187
Prelevato da:	Isp. Igiene G. Pugliese	
Verbale di prelievo n.:	52/B	
Comune:	Vazzano	
Punto di prelievo:	Serbatoio Comunale Entrata	
Data prelievo	31 gennaio 2013	Data ricevimento: 31 gennaio 2013
Data inizio analisi:	1 febbraio 2013	Data fine analisi: 4 febbraio 2013
Note:		

Parametro	Valore	Unità di misura	Metodo
pH	6.9	Unità pH	Potenziometrico APAT 2060
Conducibilità	195	µS/cm 20°C	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	0.2	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH ₄ ⁺)	<0.2	mg/L	Cromatografico APAT 4030
Nitriti (NO ₂ ⁻)	<0.2	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero	<0.05	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4080
Fluoruri (F ⁻)	0.3	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO ₂ ⁻)	<0.05	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloruri (Cl ⁻)	17	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO ₃ ⁻)	1	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO ₄ ²⁻)	10	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na ⁺)	19	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg ²⁺)	8	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca ²⁺)	11	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ferro (Fe ³⁺)	<100	µg/L	Colorimetrico M.I.VV01

IL DIRIGENTE

IL DIR. DOT. EMANUELE VENTRICE

[Signature]

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Domenica Ventrice)

[Signature]



Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.